

אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

13 נובמבר, 2017

סימוכין: 186118

לכבוד

משתתפי מכרז 091-17

הנדון: הבהרות למכרז 091-17 – מכלול משאבת כיבוי אש (להלן "המכרז")

להלן התייחסות החברה לשאלות שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון:

- יש להעביר הצעת מחיר למד ספיקה "10 (כפי שמופיע בטבלה לתמחור) ולא "8 כפי שכתוב במפרט הטכני.
- מד הספיקה יכול להיות מחורץ.

יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

לתשומת לבכם: מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.

בברכה,


טלמור סלע

מחלקת רכש והתקשרויות

