

## אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

12 נובמבר, 2017

סימוכין: 186036

לכבוד

משתתפי מכרז 093-17

### הנדון: הבהרות למכרז 093-17 – מיכלים תת קרקעיים לאחסון נוזלים (להלן "המכרז")

להלן התייחסות החברה לשאלות שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון:

1. ההובלה תתבצע למתקני החברה בבילו ואשדוד.
2. פריקת המיכלים תהיה בצמוד לדופן המשאית המובילה ועד 2 מטר מדופנה.
3. באחריות הספק הזוכה לבצע בדיקות לחץ בטרם אספקת המיכלים.
4. המיכלים יסופקו מרותכים ובדוקים בהתאם לתקינה ולדרישות המפרט, לא ניתן יהיה לבצע כל עבודת חיתוך/ריתוך באתר
5. את כל הנחירים יש להתקין בחלק העליון של המיכל. בנוגע לנחירים בכיפה – מיקום מדוייק יימסר למציע הזוכה.
6. במפרט עבור מיכלי 25 קוב (סעיף 4.1א) נפלה טעות, עובי הדפנות צריך להיות 5 מ"מ (ולא 25 מ"מ, כפי שנכתב בטעות).
7. זמן אספקת המיכלים יהיה 15 שבועות מיום אישור השרטוטים ו/או אישור מכון התקנים (המאוחר מביניהם) ובלבד שמשך אישור התכניות לא יעלה על שבועיים, כך שזמן האספקה הכולל יעמוד על 17 שבועות.

יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

לתשומת לבכם: מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.

בברכה,  


טלמור סלע

מחלקת רכש והתקשרויות

