

17 דצמבר, 2017


סימוכין: 187804

לכבוד

משתתפי מכרז 117-17

הנדון: דחיית הגשת מכרז 117-17 – מתנעים רכים (להלן "המכרז")

1. להלן התייחסות החברה לשאלה שהתקבלה במסגרת המכרז שבנדון:  
שאלה- בסעיף 2.2 יש דרישה למגעת בכניסה למתנע רך, בסעיף 4.8 יש דרישה למפסק זרם. מה הדרישה המלאה? מגעת, מפסק זרם או שניהם?  
תשובה - נידרש לספק מגעת .
2. כמו כן, הרינו להודיעכם כי המועד האחרון שנועד להגשת המכרז נדחה לתאריך 26.12.17 (במקום 19.12.17).  
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,  


טלמור סלע

מחלקת רכש והתקשרויות

