



1.11.2020

לכבוד

משתתפי מכרז 20/197

**הנדון: מכרז 20/197 – תשובות לשאלות הבהרה**  
**הנחת מקטעי צנרת "12 תוואי עוזה אשל – רציפות תפקודית**

שלום רב,

במסמך ההבהרות שנשלח אליכם ביום 22.10.20 נפלה טעות בסעיפים 4+5.

סעיף	שאלת המציע	תשובה מוטעית	תשובה מתוקנת
4	עבודות סיב אופטי: השרוול הוא עם 2 קנים, האם יש להשחיל סיב בכל קנה או רק בקנה אחד בלבד לאורך הצינור?	מדובר בסיב הנרכש בתוך שרוול, ראה תמונה מצורפת	הסיב נרכש בנפרד מהשרוול ויש להכניסו ב"נשיפה". יש להשחיל סיב בקנה אחד בלבד.
5	האם יש צורך לבצע טסט לחץ לשרוול הסיב לפני השחלת הסיב?	לא. ראה תמונה מצורפת	כן, ראה דרישות המפרט הטכני למכרז.

בברכה,

*ליאת שרון*

ליאת שרון

ס' מנהל מח' רכש והתקשרויות

