



תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
קו מוצרי דלק בע"מ
אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

5 מאי, 2021

סימוכין: 265863

לכבוד

משתתפי מכרז 023-21

הנדון: מכרז 023-21 – פחי פלדה למיכל דלק (להלן "המכרז")

מסמך הבהרות מספר 1

1. במסגרת המכרז שבנדון נשאלנו שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות / בקשות שהתקבלו:

התייחסותנו	נשאלנו / התבקשנו
ניתן לאשר את תקנים 37RST או JR275	בכתב הכמויות בסעיף 2 פריט מס' 17061 דרישת התקן היא 37-RST 283A C האם אפשר להסתפק בתקן 37RST או JR 275?

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,

טלמור סלע

מחלקת רכש והתקשרויות

