



5 ספטמבר, 2019

סימוכין: 24897

לכבוד

משתתפי מכרז 033-19

הנדון: מכרז 033-19 – פחי פלדה למיכל דלק (להלן "המכרז")

מסמך הבהרות מספר 1

1. במסגרת המכרז שבנדון נשאלנו שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות / בקשות שהתקבלו:

התייחסותנו	נשאלנו / התבקשנו
ניתן, בהתאם למפרט הטכני – סעיף 2.3	החומר הנדרש במכרז כולל פלטות מסוג RST37.2, כיום הפלטות מסופקות לפי תקן S235JR. האם מקובל סוג זה במקום ההגדרה RST37.2 כפי שמופיע במכרז?
לא מאושר, יש לעמוד בדרישות הטולרנס המופיעות במפרט הטכני	המפרט במכרז האמור מציין אורך פלטות 6000 מ"מ. האם ניתן להציע פלטות באורך 5800 מ"מ
לא מאושר, יש לעמוד במידות הנדרשות	האם תהיו מוכנים לקבל פלטות ברוחב 2.30 מטר ובאורך 11.80 מטר

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,

טלמור סלע

מחלקת רכש והתקשרויות

