



אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

2 אוקטובר, 2017

סימוכין: 184295

לכבוד

משתתפי מכרז 088-17

הנדון: הבהרות למכרז 088-17 – מתנעים רכים (להלן "המכרז")

להלן שאלות שהתקבלו עבור המכרז שבנדון והתייחסות מנהל הפרויקט:

- שאלה:** מבקשים לקבל את הגדרת המנוע.
תשובה: הספק המנועים 750 כ"ס במתח 3.3 ק"ו (באשדוד) ו-600 כ"ס (בחיפה).
- שאלה:** במפרט מוגדר להשתמש בחידות הגנה מנוע תוצרת סולקון MPS 3000, האם ניתן להשתמש ביחידות הגנה מנוע מתוצרתנו?
תשובה: לא. כאמור במפרט, סטנדרט החברה הינו MPS 3000
- שאלה:** מתנע רך מתוצרת Rockwell מכיל במובנה הגנת זליגה שמיתרת את הצורך להשתמש בממסר הגנה מסוג MIP – האם ניתן להציע אופציה זו?
תשובה: לא רלוונטי, במפרט הטכני ובתכנית שצורפה מצוין שיש לספק MIP בנוסף.
- שאלה:** לא ברור האם נדרש שימוש ביציאה אנלוגית או בסוג מסוים של תקשורת?
תשובה: תקשורת + יציאה אנלוגית, כאמור במפרט.
- שאלה:** באילו תקנים ממסר הגנת מנוע, רב מודד וממסר הגנת הבידוד צריכים לעמוד?
תשובה: בתנאי טמפ' מתקן: 5 עד 55 מעלות צלזיוס.

יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

לתשומת לבכם: מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.

בברכה,

טלמור סלע

מחלקת רכש והתקשרויות

