

14 אפריל, 2022

סימוכין: 283126

לכבוד

משתתפי מכרז PD22000141

שלום רב,


הנדון : הבהרות למכרז מס' PD22000141 – לוחות חשמל, בקר ומתנעים (להלן "המכרז")

1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלו שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מס' סידורי	הסעיף במכרז	פירוט השאלה / בקשה	מענה עורך המכרז
1	מפרט טכני	מהו הספק/זרם המנוע?	הספק המנוע על פי התכנון הינו 750kW
2	מפרט טכני	זרם הקונטקטורים הנדרש הוא 630A - האם ניתן להשתמש בקונטקטור 400A במקום?	כן, ניתן להשתמש בקונטקטור 400A
3	מפרט טכני	מהו הספק הקבל?	מקדם הספק ממוצע של מנוע 750kW ב- 75% עומס כ- 0.87. תיקון מקדם הספק ל: 0.92 בהספק 750KW <= 106kVAR. אנו מליצים להשתמש בקבל 110-120kVAR
4		בקשה לדחיית מועד ההגשה	מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 3.5.2022

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,


טלמור סלע

מחלקת רכש והתקשרויות

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 משרד ☎ 09-9528611-4 מייל ✉ talmor@pei.co.il www.pei.co.il

