

19 ספטמבר, 2019  
י"ט אלול, תשע"ט  
סימוכין: 225863

**סיכום סיור קבלנים שנערך ביום ג' בתאריך 18/09/2019  
מכרז מספר 19/270 – החלפת מיכלי ניקוזים באלרואי**

**משתתפים מטעם תשתיות נפט ואנרגיה:** יבגני מגידס, תומר שלמון

א. כללי

- תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז/חוזת הנ"ל. האמור בתוספת זו עדיף על האמור באותו עניין במסמכים המקוריים של מכרז/חוזת זה. אם סעיף במסמכים המקוריים של המכרז/חוזת לא שונה בתוספת זו, או שלא באה עליו כל תוספת, הרי הוא תקף והעבודה כולה, לרבות האמור בתוספת זו, תעשה על פיו. תוספת זו תומצא לכל קבלן אשר הוזמן להגיש הצעות למכרז/חוזת הנ"ל ותוחזר לחברה, כשהיא חתומה ע"י הקבלן, עם הצעת הקבלן בתוך המעטפה הסגורה שתוכנס לתיבת המכרזים.
1. הובהר כי החברה שינתה את מדיניות הביטוחים שלה, וכיום תנאי הביטוח הנדרש משתנים בהתאם לגובה ההתקשרות. אל מסמכי המכרז צורף נספח ובו פירוט מדרגות הביטוח, והקבלנים מתבקשים לעיין בו טרם הגשת הצעתם.
  2. הודגש כי כפי שנקבע בהוראות המכרז, הזוכה מחויב להעביר אלינו את החוזת, הערבות, והביטוח בתוך 10 ימי עבודה. יובהר כי החברה לא תסבול איחורים בנושא, וכי במידת הצורך החברה רשאית לחלט את ערבות ההצעה.
  3. הובהר כי משמעות החתימה על מסמכי המכרז היא הסכמה מלאה לכל תנאיו. מי שבחר להגיש הצעה אינו יכול לערער לאחר הזכייה על אופי העבודה.
  4. הודגש בסיור, כי יש להגיש את ההצעה עד יום ג' 24/09/2019 במעטפה סגורה לתיבת המכרזים הנמצאת בקומת הכניסה שבמשרדי החברה ברחוב הסדנאות 3, א.ת. הרצליה פיתוח.
  5. המתקן הינו מתקן בטחוני ויש להתארגן עם אישורי כניסה לעובדים ע"פ נהלי תש"ן מראש בתיאום עם מנב"ט צפון מר מוטי בן ארצי טל: 054-2828032. יש להגיש מראש טפסי אישור לכלל האנשים המבקשים להיכנס לעבודה, או לחילופין לוודא כי לאנשים קיים אישור בתוקף.
  6. הקבלן הזוכה יזמן מס' ימים לפני תחילת העבודה להדרכת בטיחות, בה יהיו נוכחים כלל העובדים המיועדים לקחת חלק בפרויקט.
  7. כלל הכלים והאביזרים בהם ישתמש הקבלן במהלך העבודה, כדוגמת משאית מנוף, מניטו, במת הרמה, יהיו מאושרים ע"י בודק מוסמך ובעלי רישיונות בתוקף. על הקבלן לספק תסקירים ורישיונות אלו עם הבאת הכלים למתקן. באם יבוצע שימוש בבמת הרמה, על הקבלן לספק אישור כי העובדים עברו הדרכה על הבמה ורשאים להשתמש בה.
  8. על הקבלן להציג טרם תחילת העבודה רשימת רתכים אשר ייקחו חלק בפרויקט ותעודות הסמכה שלהם.





9. על הקבלן ועובדיו לשמור על הנהלים וכללי הבטיחות הנהוגים בחברת תש"ן. החברה מגלה אפס סובלנות בבעיות בטיחות ומשמעת, וכל מעבר על כללים אלו יגרור קנסות והפסקת העבודה.
10. שעות העבודה במתקן הינם 07:00-16:00. בנוסף לא תבוצע עבודה בימי שישי, פרט לאירועים מיוחדים באישור מנהל המתקן.
11. על הקבלן ובאחריותו לשמור על הניקיון והסדר באיזור העבודה, גידור החפירה.
12. הוסבר לקבלנים כי העבודה נמצאת באיזור רווי בצנרת תת קרקעית וקווי חשמל.
13. בוצע סיור באיזור העבודה.

#### שאלות קבלנים:

1. המועד להגשת ההצעות קצר מידי ולא נותר מספיק זמן כדי לגבש הצעת מחיר. העבודה מורכבת ודורשת זמן רב כדי לגבש הצעת מחיר לכלל הסעיפים בחוזה. מבקשים להאריך את מועד הגשת ההצעות בשבועיים נוספים.  
**תשובה:** המועד האחרון שנועד להגשת ההצעות נדחה ליום 7.10.2019.
2. האם תש"ן מספקים את המכשור וכלל החומרים לביצוע העבודות.  
**תשובה:** הנ"ל מוסבר במסמכי החוזה.
3. פינוי עודפי חפירה - לאן אנו צריכים לפנות את עודפי החפירה? מה קורה במידה והאדמה החפורה מזוהמת?  
**תשובה:** הפינוי יעשה לאזור בתוך המתקן
4. בנושא דיפון החפירה למניעת התמוטטות- למה אין סעיף נפרד בחוזה לביצוע הדיפון? לדעתנו נדרש לקדוח כלונסאות דיפון.  
**תשובה:** מבדיקה עם המתכנן, לא יהיה צורך לבצע דיפון או כלונסאות דיפון. הפתרון יהיה דירוג החפירה או הכנת שיפוע טבעי.

תאריך

חתימת הקבלן

