

15 נובמבר, 2022

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד PD22001511

בכוונת חברת "תשתיות אנרגיה בע"מ"/"קו מוצרי דלק בע"מ" להתקשר עם חברת "מדי תעש בע"מ" לצורך בצוע עבודה / רכישה כספק יחיד.
מצ"ב כנספח א' למכתב זה, חוות הדעת של הגורם המקצועי מטעם חברת תש"א/קמ"ד.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לגב' טלמור סלע באמצעות דוא"ל purchasebid@pei.co.il לא יאוחר מיום 4.12.2022.

בכבוד רב,

טלמור סלע

מחלקת רכש והתקשרויות



15 נובמבר, 2022
כ"א חשון, תשפ"ג
291006#

לכבוד

ועדת המכרזים

הנדון: בקשה לאישור ספק יחיד – מדי תעש בע"מ

בכוונת חב' תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") להתקשר עם חברת "מדי תעש" לצורך רכישת רכזות CIU 888 למערכת מדידת מפלס תוצרת ENRAF (להלן "היצרן"). במתקני החברה מותקנים מדי מפלס של היצרן ENRAF, אשר נשלטים ע"י רכזות CIU מאותה התוצרת.

רכזות ה-CIU ממלאות פונקציות קריטיות לתפעול מלאי הדלק ומשולבות במערך הבקרה בחברה, הכולל בקר, שמתווך בין הרכזות למערכת התפעולית ואשר באמצעותו מתבצע ניהול ההזרמות וה-ODM בחברה (כלי לניהול המלאי והפקת דוחות).

בנוסף, ברכזות החדשות קיימת תוכנה המותאמת למערכות הפעלה מודרניות ומאפשרת אבחון בעיות במדי המפלס בתקשורת ישירה ובלתי אמצעית ללא צורך במתאמי תקשורת או אמצעי אחר.

כמו כן, לאור הניסיון הרב והידע שהצטבר בקרב עובדי התפעול בחברה, אחזקת המערכת נעשית לרוב ללא גורמי חוץ, דבר המהווה חסכון לחברה.

פיילוט שבוצע לפני כשלוש שנים עם מערכת מיצרן אחר, נכשל לאחר שלא ניתן היה לכתוב ברכזת פרמטרים פיסיקליים ולקבל חישובי נפח לצורך הפקת דוחות. בהתאם לנוהל עבודה שקיים בחברה וגם דרש שינוי משמעותי בפריסת התשתיות.

למיטב ידיעתי, כגורם המקצועי בחברה, הספק "מדי תעש בע"מ", הינו היבואן הבלעדי של יצרן זה, היכול לספק את הציווד כאמור, כולל מתן אחריות ושירות במתקני החברה.

לפיכך, אבקש לאשרו כספק יחיד לרכישת המערכת, בהתאם לתקנה 29(3).

בברכה
ארנסט אברהם