

הנדון: מפרט טכני וכתב כמויות לביצוע בדיקות סביבה בטרמינל קריית חיים**1. כללי:**

חברת תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") מפעילה במרחב הצפון חוות מכלים לאחסון ולהזרמת דלקים מסוגים שונים ביניהם גם דלקים המוגדרים כנדיפים. חוות המכלים היא: טרמינל קריית חיים.

המזהם או הפרמטר לבדיקה	שיטת הבדיקה	שיטת אנליזה
-VOC SCREENING מימן גופרי ומרקפטנים	EPA – TO 15	GC-MS

2. דרישות לביצוע:

- 2.1 תעודות אנליטיות של המעבדה הבודקת תהיה תחת מערכת איכות ISO-17025.
2.2 לתוצאות המעבדה יצורף גרף המתאר את מהירות הרוח וכיוון הרוח למועד תקופת ביצוע הדגימה.

3. מצ"ב כתב כמויות לביצוע בדיקות סביבה בטרמינל ק"ח:

השירות לשנה	כמות שנתי	מחיר אומדן	סה"כ
בדיקות סביבה בתקן TO15 למתקן הטרמינל	26		

