תוכנית פריסה של אנודות ותאי יחוס



מבט A



מבט B

לא קנ"מ



תוכנית פריסה של אנודות ותאי יחוס



מבט C
אופן הצמדת יריעת האיטום לציוור

לא קנ"מ



פריסת אנודות				
מס' טבעת	מספר אנודה	קוטר אנודה (מטר)	אורך אנודה (מטר)	מרחק בין אנודות (מטר)
1	1	1.25	-	1.25
2	1	3.75	58	1.25
3	2	6.25	64	1.25
4	3	8.75	90	1.25
5	4	11.25	116	1.25
6	5	13.75	142	1.25
7	6	16.25	167	1.25
8	7	18.75	193	1.25
9	8	21.25	219	1.25
10	9	23.75	245	1.25
11	10	26.25	271	1.25
12	11	28.75	296	1.25
13	12	31.25	322	1.25
14	13	33.75	348	1.25
15	14	36.25	374	1.25
16	15	38.75	399	1.25
17	16	41.25	425	1.25
18	17	43.75	451	1.25
19	18	46.25	477	1.25
20	19	48.75	502	1.25
21	20	51.25	528	1.25
22	21	53.09	547	0.92
מרחק בין האנודה האחרונה ודופן המיכל				0.3

תרשים חשמלי

לא קנ"מ





* המידות במטרים אם לא צויין אחרת

מס' תוכנית: 21014Z-CP-03				6	
תאריך: 17.07.2019	קנ"מ: לא קנ"מ			5	
הכין	שמם	אישר		4	
דוצנקו מ.	דוצנקו מ.	קנטור א.	10.09.2022	3	למכרז
לאישור ○	למכרז ●	לביצוע ○	01.01.2021	2	תכנון כללי
מס'	תאריך	מהות השנוי		1	

פרוייקט: מטוף תאשל חוות מיכלים חדשים	ניקא הנדסה בע"מ טל' 3516207-077 פקס' 3514577-077 רח' ישראל גכיכי 16, תוכלן, 58396
נושא: חגנה קתודית פרטי ביצוע	המזמין: תשתיות אנרגיה בע"מ