

3 אפריל, 2025
סימוכין: 324108

לכבוד

משתתפי מכרז PD25000347

שלום רב,

הנדון : - הבהרה מס' 1 - מכרז מס' PD24000347 – אספקת והתקנת מיישר זרם (להלן "המכרז")

1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלה שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מס' סידורי	הסעיף במכרז	פירוט השאלה / בקשה	מענה עורך המכרז
1.	טכני	output current ?	56 A
2.	טכני	output voltage ?	60 V
3.	טכני	is the CP rectifier controlled and are the data transmitted to the SCADA system? Which type of SCADA?	מיישר הזרם משדר נתונים -והעברת הנתונים מתבצעת דרך המערכת של חברת "אגם" -מיישר הזרם "מדבר" עם הבקר דרך MODBUS ספק כוח תוצרת LAMBADA TDK דגם: G60 – 56-MDBS-3P400 – 56A הכולל תקשורת

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,



ערן רייניש

מחלקת רכש והתקשרויות

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 ☎ משרד 09-9528611-4 ✉ מייל talmor@pei.co.il 🌐 www.pei.co.il

