

23 אפריל, 2025

סימוכין: 324621

לכבוד

משתתפי מכרז PD25000347

שלום רב,

הנדון: - הבהרה מס' 2- מכרז מס' PD24000347 – אספקת והתקנת מיישר זרם (להלן "המכרז")

1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלה שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מס' סידורי	הסעיף במכרז	פירוט השאלה / בקשה	מענה עורך המכרז
1.	טכני	אין מזגן בחדר חשמל, בנוסף ארז חיצוני הוא רק להתקנה חיצונית, בחדר חשמל אין צורך בארגז חיצוני. מיישר יהיה מותקן בתוך ארון תקשורת או לפי תכנון המקורי. נתונים טכניים <u>סעיף 4 - משטרי עבודה – כללי</u> לא ברור על איזה משטר עבודה מדובר. מיישר עבוד במשטר עבוד אחד. <u>סעיף 4 - משטרי עבודה - משטר אינטרפטור - אינטרפטור פנימי</u> <u>סעיף 4 - משטרי עבודה - משטר אינטרפטור</u>	אין אינטראפטור פנימי <u>אינטרפטור חיצוני</u>
2.	טכני	מי מספק את האינטרפטור?	אינטרפטור מסופק ע"י תש"א
3.	טכני	מי מספק את המערכת של אגם?	מסופק ע"י הקבלן
3.	טכני	מי מתקין את מערכת אגם?	התקנה ע"י הקבלן

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 ☎ משרד 09-9528611-4 ✉ מייל talmor@pei.co.il 🌐 www.pei.co.il



3.	טכני	בספק כח מבוקש על ידכם מובנית למד מתח ומד זרם בדיוק LCDתצוגת טוב מ-0.5%, האם נדרשים מכשירי מדידה נוספים?	: מק"ט של ספק כוח מופיע במכרז , אין דרישה למכשיר מדידה נוסף
3.	טכני	אנא פרטו כוונה ב"בדיקת דיוק מכשירי המדידה תעשה באמצעות פס מהדקים" – איזה מכשירי מדידה? איזה פס מהדקים? כיצד?	בדיקת ציוד מכשירי מדידה 1% בעזרת מהדקים מיציאות של ספק כוח LAMBADA
3.	טכני	אנא פרטו כוונה ב"מתמרים להעברת ערכי הזרם והמתח" – איזה מתמרים? ולאן להעביר אותם?	מחומרים תוצרת חברת REDLINE או RISH מתח כניסה 0-50 וולט , יציאה 0-10 וולט זרם כניסה 0-60 מילי-וולט , יציאה 0-10 וולט
3.	טכני	הגנת יתרת מתח בצד היציאה, נתיך מהיר ובית נתיך אולטרא רפיד מתוצרת – אנא פרטו דגם מבוקש MERSEN להגנת יתרת מתח	הגנת יתרת זרם בצד היציאה נתיח אולטרה רפיד 63 אמפר , מידות 58X22 – 20763 בית נתיח חד פאזי 58X22 על פס דין מקט – 21006
3.	טכני	ארגז המיישר -	מיישר מותק בתוך חדר חשמל , אין צורך בארון חיצוני.
3.	טכני	אנא פרטו מידות נדרשות לציוד חברת במידה ונדרש CLEARANCE"אגם" ו-	ציוד של "אגם" ניתן להתקין על גבי פס דין.
3.	טכני		

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,



ערן רייניש

מחלקת רכש והתקשרויות

