



27 פברואר, 2019

סימוכין: 212390

לכבוד

משתתפי מכרז 009-19

הנדון: מכרז 009-19 – צינורות גמישים למקשר הימי (להלן "המכרז")

מסמך הבהרות מספר 1

1. במסגרת המכרז שבנדון נשאלנו שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות / בקשות

שהתקבלו:

נשאלנו / התבקשנו:


התייחסותנו	נשאלנו / התבקשנו
Correct	It seems this is a partial replacement of some hoses in an existing MBM composed by two strings of 12" ID Submarine Hoses. Correct
The existing manufacturer is Irrelevant – The offer should be according to the specification	If this is a partial replacement, could you kindly inform about the existing manufacturer ? Have you the drawings of the existing hoses to be replaced
As written in the specification - Double Carcass	Hose structure :Single or Double Carcass
mandatory Wight 100 > kg/m dry weight ,fill with crude oil	Hose Wight 100 > kg/m .Is it mandatory to be respected? Could you kindly clarify if this is the weight of empty hose in air or the under water weight?
Irrelevant - The offer should be according to the specification	An orange wear indicator is included within the cover :have you any specific requirement for this indicator? Is it applied in the existing hoses?





תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
קו מוצרי דלק בע"מ
אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.
3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,


טלמור סלע
מחלקת רכש והתקשרויות

