

11 אפריל, 2018

סימוכין: 193647

לכבוד

משתתפי מכרז 022-18

הנדון: מכרז 022-18 – צינורות פלדה לדלק (להלן "המכרז")

מסמך הבהרות מספר 1

1. במסגרת המכרז שבנדון נשאלנו שלוש שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות / בקשות שהתקבלו:

1.1 נשאלנו: "אנו מבקשים לדחות את מועד ההגשה של המכרז בלפחות 21 יום וזאת עקב קושי בקבלת הצעות מחיר מספקינו. כמו כן זמן האספקה 120 יום אינו מעשי ולא ניתן לעמוד בו, אנו מבקשים שתשנו את זמן האספקה ללפחות 180 יום".

להלן תשובת החברה:

סעיף 2.4 במסמך המכרז עודכן:

האספקה למחסן החברה תבצע לא יאוחר מ- 150 ימים קלנדריים לאחר קבלת הזמנה מהחברה. כל חריגה ממועד האספקה הנדרש תהווה הפרה יסודית של חוזה ההתקשרות בין המציע הזוכה ובין החברה, ותזכה את החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט שם.

יודגש, כי מועד האספקה הנקוב הינו קלנדרי ויכלול את חופשות היצרנים בחו"ל והספקים בארץ.

המועד האחרון שנועד להגשת המכרז נדחה לתאריך 1.5.2018 (במקום 24.4.2018).

1.2 נשאלנו: בהמשך לפניית קודמות שלנו בנושא עטיפת צנרת בישראל, ולאור דחיית בקשותינו להכרה בעטיפה כזו כשינוי מהותי שנעשה בצינור לצורך קבלת עדיפות "כחול לבן", ולאור גודלו והיקפו של המכרז הנ"ל, אנו מבקשים מכם שוב לבחון את החלטת ועדת המכרזים שלכם שוב וזאת כיוון שהחלטה זו אינה נכונה להבנתנו את החוק. החלטתכם גורמת לפגיעה בייצור המקומי, ואינה נותנת ביטוי לחוק הקיים.



אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

להלן תשובת החברה:

אין שינוי בתנאי המכרז.


1.3 נשאלנו:

1. צנרת "24" – האם אפשרי גם EURO1 או רק OECD?
2. צנרת "24" – האם תסכימו לקבל גם צינור X52 תחת אותם תנאים?

להלן תשובת החברה:

- צנרת "24" – ניתן להגיש הצעות מיצרן בעל תעודת EUR-1.
- צנרת "24" – ניתן להגיש הצעות לצינור X52, העומד ביתר תנאי המפרט הטכני.

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.
3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,


טלמור סלע
מחלקת רכש והתקשרויות

