



27 פברואר, 2019

סימוכין: 212368

לכבוד

משתתפי מכרז 059-18

הנדון: מכרז 059-18 – מערך לטיפול בפליטות ריח בעת טעינת מזוט (להלן "המכרז")

הליך מעודכן - מסמך הבהרות מספר 1

1. במסגרת המכרז שבנדון נשאלנו שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות / בקשות

שהתקבלו:

נשאלנו / התבקשנו:

התייחסותנו	נשאלנו / התבקשנו
מאחר ומכרז זה מפורסם בפעם השלישית ואנו בלחץ של לוחות זמנים, לא ניתן לבצע סיורי קבלנים	האם ניתן לערוך סיור מקדים לפני הגשת המכרז?
Mazut vapor normally contains 1% of oxygen. I would however, recommend to look in the literature regarding mazut vapor analysis	Kindly advise the minimum/nominal/maximum oxygen content of the vapour
הכוונה לנספח ד' למסמכי המכרז	סעיף 4.2 של המכרז - רשום "על גבי כתב הכמויות המקורי המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז". האם הכוונה לנספח ד' בנספח ג' אין כל התייחסות לכתב כמויות.
הריח יימדד בגדר בין המתקן למיקום מחלקת ים	נספח D של המפרט הטכני – איפה נמדד הריח – בגבול המפעל? על איזו משיטות הבדיקה (סעיף 5) להסתמך?
מאחר ומכרז זה מפורסם בפעם השלישית ואנו בלחץ של לוחות זמנים, לא ניתן לדחות את מועד ההגשה	האם ניתן לדחות את מועד הגשת ההצעות בשבועיים?





סעיף 8 בנספח ה' – היות והאספקה תהיה ממקורות שונים בארץ ומחו"ל נא לאפשר אספקות חלקיות למחסן	לא מקובל – יש לספק את המערך כקומפלט
סעיף 7.2 בנספח ה' – פיגור בזמן אספקה מעבר ל 4 שבועות (המקורי) ייתן זכות לחברה לבטל את ההזמנה ו/או לחלט ערבות (בנוסף לקנסות)	לא מקובל - זכויות החברה מפורטות בסעיף 7 בנספח ה'
סעיף 3 של נספח ד (כתב הכמויות) – האם אספקת הקונסטרוקציה לתמיכת עמודות הספיגה (הפתרון שנבחר על-ידינו) על ידי המזמין	שלילי
סעיפים 2.2+2.3 בהזמנה – זמן האספקה הנדרש יהיה לצידוד עיקרי	לא מקובל – יש לספק את המערך כקומפלט ובמועד האספקה הנדרש

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו
עם יתר המסמכים.

בברכה,

טלמור סלע

מחלקת רכש והתקשרויות

