



אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

2 אוקטובר, 2017

סימוכין: 184316

לכבוד

משתתפי מכרז 078-17

הנדון: הבהרות למכרז 078-17 – משאבה אנכית לכיבוי אש (להלן "המכרז")

להלן התייחסות החברה לשאלות שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון:

1. על חומרי המבנה של חלקי המשאבה להתאים לשימוש במי ים.
2. חומרי המבנה של המאיצים מופיעים במפרט הטכני אשר צורף למסמכי המכרז.
3. שרטוט המנוע הקיים יועבר למציע הזוכה.
4. המים הזורמים במשאבה הינם מי ים.
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח נציג מטעמה לבדיקת המשאבה במפעל. עלות נסיעתו ושהייתו הינה ע"ח החברה. יחד עם זאת, מובהר כי בכל מקרה תיעוד הטסט ושליחת המסמכים הרלוונטים לחברה יהיו ע"ח המציע הזוכה.
6. אספקת המשאבה לאתר החברה (כמפורט במסמכי המכרז) תתבצע לא יאוחר מ- 90 יום לאחר קבלת ההזמנה מהחברה ולא כפי שנכתב במכרז.
7. לא נדרשת עמידה בתקן UL/FM, רק עמידה ב-FM. בכל מקרה, יש לעמוד בתנאי המפרט הטכני, בין היתר, בכל הנוגע ללחצים / ספיקות וחומרי מבנה.
8. מבחן הביצועים ייעשה ע"י המציע הזוכה תוך שימוש במנועים הקיימים ברשותו.

יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

לתשומת לבכם: מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.

בברכה,

טלמור סלע

מחלקת רכש והתקשרויות

