

8 ינואר, 2023
סימוכין: 293422

לכבוד

משתתפי מכרז PD22001805

שלום רב,

הנדון: הבהרות למכרז מס' PD22001805 – מגופים כדוריים (להלן "המכרז")


1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלו שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מענה עורך המכרז	פירוט השאלה / בקשה
נדרש Gear operated	בכתב הכמויות מופיע: - Ball valve 10" #600 Hand operated תשומת לבכם שברזים מעל 6" (בוודאי 8"-12") קשה לתפעל ללא Gear, אנא הבהרתכם איך תרצו לקבל את הברזים: ?Hand operated Or Gear operated
הבקשה מאושרת, יתר תנאי המפרט בנוגע להרכבת המגופים, נשארים ללא שינוי.	- Material נדרש כ All row material will be USA/Europe origin . האם ניתן להשתמש בחומרי גלם שמקורם בהודו?
הבקשה מאושרת	- Stem packing האם ניתן להציע Fugitive Emission device, כך שהברז יהיה מצוייד באטימה נוספת חיצונית מלבד אטימת הציר הסטנדרטית?
הבקשה מאושרת – הבדיקה תבוצע עפ"י תקן API הרלוונטי, כמפורט במפרט הטכני	- Testing האם ניתן לבצע את בדיקות הלחץ באמצעות אוויר ולא בדיקות במים?

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,



טלמור סלע

מחלקת רכש והתקשרויות

