

15 אוגוסט, 2023

סימוכין: 302288

לכבוד

משתתפי מכרז PD23000929

שלום רב,

הנדון: מכרז מס' PD23000929 לרכישת וסת מהירות (להלן "המכרז")


1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלו שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מענה עורך המכרז	פירוט השאלה / בקשה	מס' סידורי
להלן תווית המנוע עם כל הנתונים הטכניים: 	יש במפרט אי התאמה בזרמים: לפי סעיף 3.3 הזרם הנומינלי של המנוע הינו 95A. לפי סעיף 5.5 הזרם הנומינלי של הווסת צריך להיות 77A (נמוך יותר מהמנוע). ההספק שצוין הינו בכלל 950kW במתח 6.6kV שזה אומר סדר גודל של 104A מה מהם נכון?	1
המנוע יותאם לעבודה עם וסת מהירות ע"י התקנת מיסב מבודד	האם הווסת מיועד להפעלה של מנועים אשר מיועדים לעבודה עם וסתי מהירות?	2
אין הגבלת גודל ומשקל (החברה התקשרה עם מתכנן קונסטרוקטור מורשה לתכנון ויסות הווסת)	דרישות בנושא גובה ומשקל - בפרויקט זה לא צוינו מידות החדר או המקום שיש עבור הווסת וגם לא מגבלות משקל.	3



יש לעמוד בדרישות המפורטות במסמכי המכרז	24 חודשים מהפעלה של כל מערכת הווסת או 12 חודשים מהפעלת הווסת. אנחנו מציעים 24 חודשים מאספקה או 12 חודשים מהפעלה המוקדם מבניהם. האם מקובל ?	4
--	--	---

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.
3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,

טלמור סלע
מחלקת רכש והתקשרויות

