

10.5.26

לכבוד:
משתתפי ההליך

מכרז פומבי מס' PD25001439 להתקשרות בהסכם למתן להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי אספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה שוטפת של מערכת לניהול זרימה ומלאי דלק בחוות מכלים ובקווים

הודעה מס' 5 - מענה מס' 2 לשאלות הבהרה

1. להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו להליך הנדון.
2. למען הסר ספק, בקשות להבהרות, שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על ידי החברה - יוותרו כמו שהן במסמכי ההליך.
3. הנכם נדרשים לצרף הודעה זו להצעתכם כשהיא חתומה בכל עמוד ועמוד על ידי מורשי החתימה במציע ובהתאם לנהלי המציע.

מענה	פירוט השאלה	סעיף	מס' עמ'	שם המסמך	
Redundancy is required for Server/Clients.	Specification states for "redundancy" The redundancy level should be applied to the software and Server/Clients stations and to the CIU's?		7	נספח 6 – מפרט טכני	.1
The specific facilities designated for the project pilot will be finalized following the contract award and the official selection of the awarded company.	According to system specification, Could PEI decide in this stage which 2 sites shall be included with the pilot? Eshel & Efrat or Ashkelon & Bilu (It's a different techno commercial solution)?		14		.2
Additional station in the company's offices outside the facility will be at PEI headquarters in Haifa/Herzliya. Yes. The awarded company supplies the additional client station to headquarters in pilot stage.	According to system specification 4.1.9 Connecting the system to an additional station in the company's offices outside the facility will be to PEI headquarters (Haifa/Herzliya)? Shall the awarded company supply the additional client station to headquarters in pilot stage?		15		.3

יובהר: המידע המועבר אליכם, כולו או חלקו, עשוי להיות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 משרד ☎ 09-9528580 מייל tal_k@pei.co.il 📧 www.pei.co.il 🌐



<p>The no. of attendees for each training session is under evaluation. A final decision will be made following the completion of the content design and the selection of target teams.</p>	<p>According to system specification, please state the number of Participants for the Training (Operator, Inventory Manager, System Administrator) Training for more per personas. than 10 people will be less effective.</p>		12		.4
<p>Onsite training is required.</p>	<p>According to system specification, please elaborate on the training types: on-site training, remote training?</p>		12		.5
<p>Inventory managers training – total of two days, onsite location will be further decided. Administrator training– total of one day, onsite location will be further decided.</p>	<p>According to system specification (page 12), please confirm the Inventory Manager & System Administrator training should be done twice in different locations but not for each site.</p>		12		.6
<p>The reports attached are referred to as example only.</p> <p>For the non-custody transfer reports, we request the removal of all indicators and flags, regardless of whether the values were manually edited or affected by system issues.</p>	<p>סעיף 3(ג): מאפשרת להפיק דוחות גם ללא אישור על Custody Transfer היינו ללא סימון או ציון של שינויים ידניים שבוצעו לאחר ההפקה הראשונית של הדו"ח. Attached as Annexes A,B,C,D to this document, four sample type of reports that could generate from the system: Report type A) The system is sealed as Custody Transfer with LM license and manual level made. Report type B) The system is sealed as Custody Transfer with LM license and no manual level made. Report type C) The system is not sealed as Custody Transfer with no LM license and manual level made. Report type D) The system is not sealed as Custody Transfer with no LM license and no manual level made.</p>			<p>נספח 4 תנאי סף - 10.5 מאפייני המערכת המוצעת</p>	.7

יובהר: המידע המועבר אליכם, כולו או חלקו, עשוי להיות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות



	Please evaluate the type of reports the system able to generate and approve that it's fulfilling the requirement at סעיף 3 of Annex 4.				
--	--	--	--	--	--

בברכה,
מחלקת רכש והתקשרויות

יובהר: המידע המועבר אליכם, כולו או חלקו, עשוי להיות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 משרד ☎ 09-9528580 מייל ✉ tal_k@pei.co.il גלובל 🌐 www.pei.co.il

