

24.07.2025

לכבוד

משתתפי מכרז PD25000980

הנדון : מכרז PD25000980-מענה לשאלת הבהרה- חלק 2

אספקת, ייצור והתקנה של עמדות ייעודיות לאחסון צנרת המיועדת להזרמת דלק

1. להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו למכרז הנדון.
2. למען הסר ספק, בקשות להבהרות, שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על ידי החברה - יוותרו כמו שהן במסמכי ההליך.
3. הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע.

מענה	שאלת הבהרה
מדובר ב 30 עמדות שלכל אחת יש 3 תמיכות – באורך של כ 12 מטר ו 8 עמדות שלכל אחת 3 תמיכות באורך של כ 8 מטר	האם מדובר ב 30 עמדות שבכל עמדה יש 3 תמיכות או מדובר ב 10 עמדות שהם 30 תמיכות?

בברכה,

עדן שיוביץ

רכזת ועדת מכרזים והתקשרויות