

09.07.2025

לכבוד

משתתפי מכרז PD25000980

הנדון : מכרז PD25000980-מענה לשאלת הבהרה

אספקת, ייצור והתקנה של עמדות ייעודיות לאחסון צנרת המיועדת להזרמת דלק

1. להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו למכרז הנדון.
2. למען הסר ספק, בקשות להבהרות, שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על ידי החברה - יוותרו כמו שהן במסמכי ההליך.
3. הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע.

מענה	שאלת הבהרה
30 עמדות לכל עמדה 3 צינורות באורך 12 מטר	מק"ט: WE060018 -הנחת צינור 10"-12" כתובה כמות של 1100 מטר, אשמח להבין כיצד הגעתם בחישוב לכמות זו?
התיאור אינו מתייחס לעבודה הספציפית יש לתמחר ייצור עמדות לאחסון צנרת.	לפי המפרט צריך לייצר עמדות לאחסון צנרת. בכתב הכמויות (מק"ט WE060018) בתיאור הפריט כתוב " התקנת קשתות, עטיפה ת הורדה לתעלה " זה תיאור כללי שלא מתייחס לעבודה הספציפית ?
נדרש במכרז 600 ק"ג	לפי חישוב משקל התמיכות ב- 38 הקומפלטים שיש לייצר הוא כ - 4,200 ק"ג. בכתב הכמויות יש רק 600 ק"ג.
נדרש במכרז 1100 מ"א	אורך צינור הבסיס לתמיכות לפי השרטוט והכמות הנדרשת הוא כ - 400 מ' ולא 1,100 מ' כפי שמופיע בכתב הכמויות. נא הסבר
ישולם כמשקל קונסטרוקציה	בתיאור תכולת העבודה, מצויין "חמורים" במשקל 600 ק"ג. לא ברור מה המבנה של "החמור" ובאיזה סעיף משולם ויש להוסיף את משקלו לסעיף הקונסטרוקציה.
נדרש מגולוון	בכתב הכמויות מצויין שברזל הקונסטרוקציה יהיה מגולבן. בתמונות לדוגמת העבודה המבוקשת, מצולם ברזל שחור ללא גילבון. מבקשים הסבר.
לא יהיה סיור קבלנים	האם יהיה סיור קבלנים?
אין צורך	האם השטח עליו מניחים את התמיכות מיושר ומוכן להנחה או שיש צורך ליישר אותו, להדק ולפזר מצעים. אין התייחסות לכך בכתב הכמויות או בתיאור העבודה.

בברכה,

עדן שיוביץ

רכזת ועדת מכרזים והתקשרויות

תשתיות אנרגיה בע"מ

✉ מילל eden_s@pei.co.il

☎ משרד 09-9528572

📍 הדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002

