

27.04.2026

לכבוד

משתתפי מכרז PD26000256

הנדון : מכרז PD26000256 – עבודות להעתקת קווי דלק "6 ו-10" מחלף נחל חדרה

מענה לשאלות הבהרה – חלק 1

1. להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו להליך הנדון.
2. למען הסר ספק, בקשות להבהרות, שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על ידי החברה - יוותרו כמו שהן במסמכי ההליך.
3. הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע.

מסד	שם המסמך	שאלת הבהרה	מענה
1	כתב כמויות	סעיף 060007: חפירה להנחת קו דלק- כמות 1443. האם הכוונה לחפירה עבור 2 קווים? מה המרווח בין הקווים? זה יכול להיות ע"פ התנוחה – חלק במרווח 2.0 מטר וחלק יותר מ-5 מטר, או שצריך להוסיף עוד כ-1,400 מטר חפירה?	מדובר על תעלה אחת עבור שני הקווים. בצד הדרומי יש מקטע קטן של כ- 60 מטר שעבור המקטע הזה החפירה תתבצע לחוד, המקטע הזה נלקח בחשבון באורך התעלה.
2	כתב כמויות	סעיף 060010: מצע – כמות המכרז 200 מ"ק. בשטחים חוליים נראה שהכמות נמוכה מידי. הייתי עושה לפחות פי 4	המק"ט מתייחס לעבודות לביצוע דרך גישה להתחברויות בלבד ומדובר על מצע סוג א'. הסדרת דרכי גישה – יש לתמחר בהתאם במק"ט WE060004
3	כתב כמויות	סעיף 110018: לא ברור מה זה הסעיף – ביצוע קידוחים מופיע קודם לפי מ"א?	מדובר על קידוחים לדגימה של הקרקע במקרה של הפעלת יועץ קרקע
4	כתב כמויות	בשוחות הבקרה- סעיף 020067: שרוול + לינק סיל – למה קומפ' 1? יש 6 חדירות לצנרת	יש חדירה אחת לצינור ניקוז. יש לקרוא את התכניות בעיון
5	כתב כמויות	בשוחות הבקרה- סעיף 020068: שרוול לכבלים – למה קומפ' 1? יש יותר	יש לקרוא את התכניות בעיון
6	כתב כמויות	בכתב הכמויות ישנו ייצור מיכל ואין תכניות. היחידה היא קומפלט	הסעיף מתייחס לייצור, אספקה, הובלה, הורדה, התקנה של מיכל הניקוז. מדובר על מיכל ניקוז סטנדרטי שמגיע כמוצר מדף. יש לשים לב לחיבורים שנדרש לבצע הם מופיעים בתוכניות צנרת, ישנו בסיס למיכל שמופיע בתוכניות קונסטרוקציה.

תשתיות אנרגיה בע"מ



מענה	שאלת הבהרה	שם המסמך	מסד
יש לשים לב לתכולת העבודה הנדרשת בהבהרה 6.2.53: ייצור, אספקה והתקנת מיכל 5000 ליטר, דופן כפולה בהתאם לתקן ישראלי 4571 חלקים 1, 2. ותקן UL58. העבודה כוללת: הכנה ואישור מזמין של תוכניות יצור מיכל, הגשה ואישור של כל מפרטי חומרי הגלם הנדרשים ליצור המיכל כגון אך לא מוגבל: פחים, צנרת, אביזרי צנרת, אוגנים, מערכות צבע, רכש של פחים, צנרת ואביזרי צנרת, יצור מיכל דופן כפולה פלדה / פלדה כולל חדירות הצנרת, פתחי אדם, כוות אדם, מכסה כוות אדם מכל סוג ודגם, צנרת אוורור, צנרת דיטקציה דופן כפולה, בדיקת לחץ של המיכל (פנימי וחיצוני), בדיקה ואישור של מכון התקנים, ניקוי חול וצביעת המיכל ואביזריו בהתאם לדרישות המפרט הטכני, הובלה של המיכל למתקן המזמין. אספקה של תמיכות זמניות להעמדת המיכל. כיסוי המיכל בריעה לשמירת טייב הצביעה החיצונית של המיכל.			
מצורף רשימת חומרים	מבקשים להעביר רשימת חומרים מסופקים על ידי המזמין	כללי	7
לא ניתן לקבל את הבקשה	מבקשים לדחות מועד הגשת המכרז לתאריך 20.5.26	כללי	8

בברכה,

עדן שיוביץ

רכזת ועדת מכרזים והתקשרויות

