

17 פברואר, 2026

סימוכין: 334652

לכבוד

משתתפי מכרז PD26000109

שלום רב,

**הנדון: מכרז מס' PD26000109 – רכישת מיישירי זרם (להלן "המכרז")**

1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלה שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מס' סידורי	פירוט השאלה / בקשה	מענה עורך המכרז
1	האם כל הכמות תוזמן יחד ?	כן
2	סעיף 1 בכתב הכמויות - המיישר צ"ל 50 אמפר . הדגם המפורט במפרט 2 הוא G60-45-MDBS-1P208 שהוא 45 אמפר. למה להתייחס ?	נא להתייחס למק"ט של ספק הכוח G60-45-MDBS-1P208
3	במכרז מדובר על מכרז אספקה למחסן תש"א - על פי ההסכם. במפרט מופיעה "התקנה על משטח בטון" ו "גדר רשת עם פשפש" - שאינם קשורים לאספקת מיישר זרם (סעיפים 9, 10, 11 במפרט 1) האם יש להתייחס לסעיפים אלה בהצעת המחיר - האם כולל התקנה, מטח בטון, גדר רשת , פשפש ? אני מניח שלא מאחר ומדובר במכרז אספקה	המכרז אינו כולל התקנה , משטח בטון וגידור.
4	במפרט 1 סעיפים 6, 7 כתוב: 6. " המיישר מיועד להרכבה בתוך ארון תקשורת עם פתחי אוורור מלמעלה , עם דלת קדמית מזכוכית. (לפי מפרט המצורף) . 7. "ארון תקשור יהיה מותקן בתוך ארגז מתכת מגולוון IP65, לפי מפרט של תש"א . לפי מה שאני מסיק - אספקת ארון התקשורת עלינו . האם נכון ? מי מזווד את ארון התקשורת בתוך הארון החיצוני ? האם אנחנו או שאנחנו מספקים את המיישירים למחסן תש"א והזיווד יתבצע ע"י תש"א אח"כ ? אם אנחנו מזוודים - האם תש"א תספק את הארונות אלינו או שאנחנו צריכים למשוך ממחסן תש"א /מספק הארונות ?	אספקת ארון התקשורת: <b>מציע במכרז זה נדרש לספק מיישר זרם המורכב בתוך ארון תקשורת .</b>  זיווד ארון התקשורת בתוך הארון החיצוני: <b>תש"א</b> זוכה במכרז יספק את המיישר בתוך ארון תקשורת, אספקה למחסן של תש"א.

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,

מחלקת רכש והתקשרויות

תשתיות אנרגיה בע"מ

www.pei.co.il

מייל rainish@pei.co.il

משרד 09-9528612

4612002, 2121 ת.ד. הרצליה פיתוח ת.ד.

