

לכבוד

משתתפי מכרז PD25001909

שלום רב,

הנדון: מכרז מס' PD25001909 – רכישת לוחות חשמל (להלן "המכרז")

1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלה שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מס' סידורי	פירוט השאלה / בקשה	מענה עורך המכרז
1	האם ניתן להציע במכרז לוחות תוצרת חברת תמח"ש (TGI GROUP)?	מאושר
2	ציוד הבקרה בלוחות האם מסופק על ידי הלקוח?	מאושר
3	האם בשלב המכרז נדרש לבצע ולשלוח תכנון של הלוחות?	על פי מפרטים טכניים המציע יצרף להצעתו חומר טכני כדלקמן: 1. מראה כללי של הלוח כולל מידות ודלתות. 2. חתכים אופייניים של הלוח. 3. שם היצרן, דגם מדויק וקטלוגים מפורטים של הציוד העיקרי: 3.1. מבנה הלוחות 3.2. מפסקי זרם 3.3. מגענים 3.4. הגנות עומס יתר 3.5. שנאי זרם 3.6. הגנות מתח יתר 3.7. פסי צבירה 3.8. מכשירי מדידה 3.9. ספקי כח 3.10. ממסרי פיקוד 3.11. מאמ"תים 3.12. נוריות סימון 3.13. מהדקים 4. רשימת אתרים בהם מותקן ציוד כנ"ל בארץ.
4	עריכת קובץ אקסל	טופל – כתבי כמויות ניתנים לעריכה



2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,

ערן רייניש

מחלקת רכש והתקשרויות

