

18.11.2025
כז' חשון תשפ"ו
סימוכין: #331952

א.ב.

הנדון: מענה שאלות הבהרה

הקמת תחנת קצה PRMS IPM באר טוביה - PD25001682

מס' שאלה	מספר העמוד במסמכי ההזמנה/הסכם	מספר הסעיף	פירוט שאלה/בקשת הבהרה	תשובות ההבהרה
1	כתב כמויות	סעיפים WE400269 WE400270 WE400271	האם הכמויות והיחידות בסעיפי 269, 270, 271 בכתב כמויות נכונות?	- סעיף WE400269 – ייצור והתקנת רגל לצנרת אל רצפת בטון . - כמות חוזית: 1500 , יחידת מידה: ק"ג - סעיף WE400270 – רגל עם תפסנית לצנרת עד וכולל 6" קוטר - כמות חוזית: 20 , יחידת מידה: יח' - סעיף WE400271 – רגל עם תפסנית לצנרת מ-8" קוטר ומעלה. - כמות חוזית: 20 , יחידת מידה: יח'
2.	כתב כמויות	סעיפים WE400119 WE40242 WE400268	האם הכמויות והיחידות בסעיפי כתב כמויות נכונים?	- סעיף WE400119 - סולם פלדה מעוגן לקונסטרוקציה כמות חוזית: 12 , יחידת מידה: מ' - סעיף WE400242 - קוצים בקוטר 10-12 מ"מ לפי תכניות, לרבות קידוח חורים. - כמות חוזית: 50 יחידת מידה: יח' - סעיף WE060004 - הכשרת רצועת קרקע והכנת דרכי גישה לצורך עבודה - כמות חוזית: 1 יחידת מידה: קומפלט



תוכניות המיכל נשלחו בנפרד מסיכום סיוור הקבלנים. מצורפים בשנית למענה שאלות ההבהרה תוכנית DETAILS (הפרט הינו פרט כללי על כן יש להתעלם מציון שם של התוכנית – צומת אנרגיה)	מיכל ניקוז – לא התקבלו תוכניות של המיכל	WE400260	כתב כמויות	3.
מיכל ההפרדה/דיארטור מגיע מורכב, תכולת העבודה כוללת הובלה ממחסן תש"א, הצבת המיכל במקום המיועד לו בתחנה וסגירת האוגנים של המיכל לצנרת כניסה/יציאה. מצורף למענה מסמך שרטוט של המיכל	הרכבת מיכל דיארטור – מבקשים תוכנית הרכבה כללית של הדיארטור	WE060004	כתב כמויות	4.

