

לכבוד

הנדון: מפרט טכני תרכיזי כיבוי אש

- 1.1 תרכיזי הכיבוי יהיו מאושרים עם תו תקן EN1568:2018-3, EN1568:2018-1 + UL-162 ליישום עבור נוזלים דליקים תזקיקים ודלק גולמי ובהתאמה לתקן NFPA11.
- 1.2 יחס ההתפשטות יהיה זהה לתרכיזי הקיים בתש"א 1:4-1:8.
- 1.3 תרכיזי הקצף יגיעו במכלים תקינים בקיבולות 55 גאלון ו/או 265 גאלון או 200 ליטר ו/או 1000 ליטר כפי שישוכם עם המזמין.
- 1.4 התרכיזי יסופק למתקני תש"א לפי החלוקה הבאה :
קמ"ד אשדוד – 16000 ליטר , קמ"ד באר שבע - 2000 ליטר , קמ"ד גלילות – 3000 , קמ"ד חדרה – 3000 , קמ"ד חיפה – 22000 .
- 1.5 הספק יצרן מכתב התאמה לציוד הקיים בתש"א כגון תותחים מערבליים משאבות מינון ממננים מחוללי קצף וכו'.
- 1.6 תרכיזי הכיבוי יתאימו לשימוש בכל סוגי המזנקים (מזנקי קצף עם כניסה לאוויר ומזנקים רגילים של ערפל מים) ובמתזי קצף (ספרינקלרים) בהצפה.
- 1.7 התרכיזי לא יכיל מרכיבים אשר יגדירו אותו כחומר מסוכן בהתאם למופיע בספר הכתום.
2. תרכיזי הכיבוי יהיה מסוג FLORIN free - יש להגיש תעודת בדיקה ממעבדה חיצונית המעידה שהחומר ללא פלואורנים.
- 2.1 הכמות כ 46,000 ליטר 3% FF
- 2.2 הספק יספק SDS לחומר לא מסוכן.
3. תעודות בדיקה ואחריות :
 - 3.1 על הספק לצרף להצעתו מידע מפורט של היצרן על תכונות החומר ומפרט טכני שלו, כולל נתונים פיסיקליים, שיעור יישום לכיבוי סוגים שונים של נוזלים דליקים כנ"ל, תעודות בדיקה של מכוני בדיקה וכל מידע רלוונטי אחר.
 - 3.2 על הספק לצרף תעודות אחריות של היצרן לאחסנה בפועל במסופים לתקופה שלא תפחת מ 20 שנים.
 - 3.3 כחלק בלתי נפרד מהאחריות וממחיר תרכיזי הקצף, על הספק לבצע בדיקה שנתית ולספק תעודות בדיקה לתרכיזי הקצף על חשבונו ל 5 שנים הקרובות כ 10 בדיקות בכל שנה.

בברכה,
שי אשכנזי
ראש אגף בטיחות וכיבוי אש

יובהר: המידע המועבר אליכם, כולו או חלקו, עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 ☎ משרד 09-9528618 ✉ מייל ran_z@pei.co.il 🌐 www.pei.co.il

