

סיכום סיור קבלנים שנערך ביום א' בתאריך 02/03/2025
מכרז מספר PD25000050, חוזה W2500009 – שיפוץ מיכל 130 בטרמינל

משתתפים מטעם תשתיות אנרגיה:

יבגני מגידס - מהנדס מתקני צפון, , לאוניד קיריצ'נקו – מפקח, יוסי קיטסקי- ממונה בטיחות מתקני הצפון, דודו ממן- מנהל מתקן טרמינל קריית חיים
א. כללי

- תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז/חוזה הנ"ל.
האמור בתוספת זו עדיף על האמור באותו עניין במסמכים המקוריים של מכרז/חוזה זה.
אם סעיף במסמכים המקוריים של המכרז/חוזה לא שונה בתוספת זו, או שלא באה עליו כל תוספת, הרי הוא תקף והעבודה כולה, לרבות האמור בתוספת זו, תעשה על פיו.
תוספת זו תומצא לכל קבלן אשר הוזמן להגיש הצעות למכרז/חוזה הנ"ל ותוחזר לחברה, כשהיא חתומה ע"י הקבלן, עם הצעת הקבלן.
1. הובהר כי החברה שינתה את מדיניות הביטוחים שלה, וכיום תנאי הביטוח הנדרש משתנים בהתאם לגובה ההתקשרות. אל מסמכי המכרז צורף נספח ובו פירוט מדרגות הביטוח, והקבלנים מתבקשים לעיין בו טרם הגשת הצעתם.
 2. הודגש כי כפי שנכתב בהוראות המכרז, הזוכה מחויב להעביר אלינו את החוזה, הערבות, והביטוח בתוך 10 ימי עבודה. יובהר כי החברה לא תסבול איחורים בנושא, וכי במידת הצורך החברה רשאית לחלט את ערבות ההצעה.
 3. הובהר כי משמעות החתימה על מסמכי המכרז היא הסכמה מלאה לכל תנאיו. מי שבוחר להגיש הצעה אינו יכול לערער לאחר הזכייה על אופי העבודה.

ב. מאגר ספקים

4. צוין כי תש"א מנהלת רשימת ספקים בהם נכללים קבלנים, יועצים ונותני שירותים אשר נרשמו למאגר "ספקים מוכרים". ספקים שלא יהיו כלולים במאגר הספקים המוכרים של החברה, לא יוכלו להגיש הצעות לחברה בכל הליך שהוא.
5. על אף האמור, ספקים אשר טרם השלימו את הליך ההכשרה, רשאים לגשת למכרז, ובתנאי שהם מתחייבים להשלים את הליך ההכשרה בתוך 3 חודשים ממועד זכייתם במכרז.
6. לאור כך, ספק המעוניין להשתתף בהליכי מכרזים או הליך תחרותי אחר של החברה מתבקש להצטרף למאגר הספקים המוכרים ולהעביר את המסמכים המפורטים באתר החברה (בלינק: http://www.pei.co.il/tenders_list.php?id=2065&title=%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D&langid=1).

יובהר: המידע המועבר אליכם, כולו או חלקו, עשוי להיות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 משרד ☎ 09-9528026 ✉ מילל Evgeniy_m@pei.co.il 🌐 www.pei.co.il



ג. סיכום הסיום:

1. בוצע מעבר על המפרט הטכני והוסברה מהות העבודה.
2. הובהר לקבלנים שמיד עם הודעת הזכייה על הקבלן הזוכה ליצור קשר עם מנב"ט צפון- נמרוד ישראלית בטלפון: 0547272464 לצורך תיאום וקבלת אישורי כניסה למתקן הטרמינל לצורך ביצוע העבודות.
3. הובהר לקבלן כי המחיר הוא קומפלט עבור תכנון, רכישת חומרים וביצוע.
4. **הודגש לקבלן כי עליו לספק את כל החומרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה מלבד החומרים שרשומים במפרט הטכני סעיף 4.3 חלק ב'.**
5. בוצע מעבר על תנאי הסף למכרז ואופן הגשת מסמכי הוכחת עמידה בתנאי הסף.
6. הובהר לקבלן שעליו לספק את כל החומרים הנדרשים לצורך ביצוע טסטים.
7. הודגש לקבלן כי עליו לספק את שירותי הרווחה לעובדים שלו, בנוסף תוגדר פינת עישון בשטח המאצרה.
8. ניתנו דגשים לביצוע ברצפת המיכל- מערך Release Prevention Barrier, מערך הגנה קטודית.
9. הובהר כי יהיו עבודות נוספות במיכל אשר אינן כלולות בחוזה נשוא הסיום- עבודות צביעת רצפה, גג ודופן, אספקה והתקנה של מערך אטימה ועבודות הנדסה אזרחית להעמקת מאצרת המיכל. ביצוע עבודות אלו יהיו בתיאום עם קצב ההתקדמות של הקבלן הזוכה במכרז נשוא הסיום.

שאלות קבלנים:

1. **שאלה:** רשום במזכר המפרט **שייתכן** ונדרש להוצאת היתר בניה. תוכלו להבהיר את העניין?
תשובה: חיובי, על הקבלן לתמחר את כל הדרוש להוצאת היתר בניה בסעיף הייעודי בכתב הכמויות.
2. **שאלה:** האם סעיף החלפת גג צף כולל גם את תאי הציפה?
תשובה: חיובי, החלפת הגג הצף בכללותו כולל סיפון, תאי ציפה וכלל אביזרי הגג הנדרשים על פי תקן API 650.
3. **שאלה:** מה עובי הרינג התחתון במיכל ?
תשובה: 22 מ"מ.
4. **שאלה:** האם נדרש להחליף את כל הרינג התחתון ?

יובהר: המידע המועבר אליכם, כולו או חלקו, עשוי להיות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות



תשובה: חיובי, על הקבלן לתמחר את כל הנדרש להחלפת הרינג התחתון כולל הרכבת בדלים על פי דרישות המפרט הטכני.

5. **שאלה:** האם נקבל את המיכל במצב gas free.
תשובה: חיובי.

6. **שאלה:** מהי הכמות המוערכת להחלפת צנרת מאסטר?
תשובה: כ- 2000 IDM.

7. **שאלה:** מהי הכמות המוערכת להחלפת טבעות כיבוי האש?
תשובה: כ- 4000 IDM.

8. **שאלה:** מתי שופץ המיכל בפעם האחרונה ?
תשובה: בוצעו עבודות אחזקה במיכל Major Repair בשנת 2000.

9. **שאלה:** בכדי לחשב את הכמויות הנדרשות לביצוע העבודה, האם ניתן להאריך את מועד ההגשה ב-14 ימים קלנדריים נוספים ?
תשובה: תינתן הארכה של שבוע .

תאריך

חתימת קבלן

יובהר: המידע המועבר אליכם, כולו או חלקו, עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 ☎ משרד 09-9528026 ✉ מייל Evgeniy_m@pei.co.il 🌐 www.pei.co.il

