

15 בספטמבר, 2025  
סימוכין 330247

לכבוד

משתתפי מכרז PD25001355

שלום רב,

**הנדון : מכרז מס' PD25001355 – רכישת משאבת שפך דלק חירום מתקני דרום (להלן "המכרז")**

1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלה שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מענה עורך המכרז	פירוט השאלה / בקשה	הסעיף במכרז	מס' סידורי
הספק צריך לספק משאבה הנותנת 400 מק"ש בטווח עומדים 75-90 מטר כפי שכתוב. בכוונה לא מצוין נק' עבודה ספציפית בגלל שיש מספר סוגי משאבות וכל עוד נק' העבודה תהיה 400 מק"ש וטווח עומדים בין 75 ל-90 מטר זה מספק. תיאור המערכת של 300 מטר אינו רלוונטי. המשאבה צריכה לתת לחץ קבוע בעומד שצוין ללא קשר להתנגדות המערכת כדי להתגבר על חיכוך בצנרת ועומד מכל קולט. כלומר, יש עדיפות למשאבת דחף חיובי עם יכולת ויסות לחצים.	לפי מפרט טכני נדרשת משאבה עם ספיקה של 400 מק"ש בלחץ 75-90 מטר, נא לציין במפורש נקודת עבודה מבוקשת.  לפי מפרט טכני נדרשת משאבה המסוגלת להתגבר על עקומת חיכוך של צנרת בקוטר 8" באורך 300 מטר  לפי ספרות טכנית הפסדים ב 300 מק"ש בצנרת 8" (ממתכת) כ 12 מטר, אנא עדכנו לאיזה נתון להתייחס.		1.
נושא הרישוי הוא חלק מחבילת המכרז בשל העובדה כי המשאבה והמנוע צריכים להיות מותאמים ליכולת נסיעה בארץ לפי רישיון מיוחד כפי שהוגדר במפרט לרבות משקל ומידות שיתאימו לרישיון. ספק בינ"ל יצטרך לעמוד בקשר עם נציג מקומי כדי למלא את הסעיף הזה	המכרז הוא בינלאומי ואתם מבקשים לספק המשאבה עם נגרר ורישוי ישראלי, כיצד ספק בחו"ל אמור לעמוד בתנאים אלה?		2.

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר

המסמכים.

בברכה,  
אביגיל קפרוף  
מחלקת רכש

תשתיות אנרגיה בע"מ

