21 אפריל, 2024

סימוכין: 312026

לכבוד

<u>משתתפי מכרז PD24000452</u>

שלום רב,

<u>הנדון : מכרז מס' PD24000452 – מערכת סינון אדי דלק על בסיס פחם פעיל כולל ציוד סובב (להלן "המכרז")</u>

1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלה שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מס' סידורי	הסעיף במכרז	פירוט השאלה / בקשה	מענה עורך המכרז
1	מפרט טכני	Layout1 תכנית העמדה בשטח?	סוכם שתוכנית העמדה תוכן בהתאם לציוד של המציע המועדף – בשלב זה אנו יכולים להגדיר רק משבץ שטח כללית בא יותקן הציוד
2	מפרט טכני	מפרט למפוח ומה הלחץ שהמפוח 400 מק"ש אמור לפתח כולל חומרי מבנה < (B-01)?	באחריות המציע לקבוע את נתוני מפל הלחץ על המפוח בהתאם לציוד שבכוונתו להתקין, במפרט הטכני הגדרנו את האורך הכללי הצפוי של הצנרת מהמקשר עד למערך ניטרול.
3	מפרט טכני	מפרט למפריד הטיפות < (DP-1) כולל חומרי מבנה	חומרי מבנה צריכים להיות מותאמים לעבודה עם אדי מזוט.
4	מפרט טכני	מפרט למערכת הבקרה (control panel > וה- PLC <)	במפרט טכני הוגדרו מה אינדיקציות שנרצה לקבל מהמערכת – אין מערכת בקרה מערכת בהפעלה ותפעול ידני
5	מפרט טכני	דרישות לתמיכות הצנרת !	לא ברור למה הכוונה, נדרשות תמיכות צנרת מפרופילי פלדה סטנדרטיים בהתאם לתקן ASTM B31.4
6	כתב כמויות	בכתב הכמויות רשומים צנרות sch מפלדה פחמנית ובתיאור ss316 < מה נכון ?	מבקש לקבל את הציטוטים – איפה זה צוין.
7	מפרט טכני	Can you also indicate which components will be present in the air stream and at what concentration?	H2S ומרקפטנים
8	כללי	אבקש לברר מתי הסיור אמור להתקיים?	אין סיור קבלנים

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.
3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,

ערן רייניש

מחלקת רכש והתקשרויות