

21 אפריל, 2024

סימוכין: 312026

לכבוד

משתתפי מכרז PD24000452

שלום רב,

הנדון : מכרז מס' PD24000452 – מערכת סינון אדי דלק על בסיס פחם פעיל כולל ציוד סובב (להלן "המכרז")

1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלה שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מענה עורך המכרז	פירוט השאלה / בקשה	הסעיף במכרז	מס' סידורי
סוכם שתוכנית העמדה תוכן בהתאם לציוד של המציע המועדף – בשלב זה אנו יכולים להגדיר רק משבץ שטח כללית בא יותקן הציוד	Layout1 תכנית העמדה בשטח?	מפרט טכני	1
באחריות המציע לקבוע את נתוני מפל הלחץ על המפוח בהתאם לציוד שבכוונתו להתקין, במפרט הטכני הגדרנו את האורך הכללי הצפוי של הצנרת מהמקשר עד למערך ניטרול.	מפרט למפוח ומה הלחץ שהמפוח 400 מק"ש אמור לפתח כולל חומרי מבנה > (B-01)?	מפרט טכני	2
חומרי מבנה צריכים להיות מותאמים לעבודה עם אדי מזוט.	מפרט למפריד הטיפות > (DP-1) כולל חומרי מבנה	מפרט טכני	3
במפרט טכני הוגדרו מה אינדיקציות שנרצה לקבל מהמערכת – אין מערכת בקרה מערכת בהפעלה ותפעול ידני	מפרט למערכת הבקרה (control panel < וה- PLC >)	מפרט טכני	4
לא ברור למה הכוונה, נדרשות תמיכות צנרת מפרופילי פלדה סטנדרטיים בהתאם לתקן ASTM B31.4	דרישות לתמיכות הצנרת !	מפרט טכני	5
מבקש לקבל את הציטוטים – איפה זה צוין.	בכתב הכמויות רשומים צנרות sch מפלדה פחמנית ובתיאור ss316 < מה נכון ?	כתב כמויות	6
על מנת לתת מענה לסעיף זה נדרש לעשות אנליזות לאדי מזוט – לנו אין את המידע הזה,	Can you also indicate which components will be present in the air stream and at what concentration?	מפרט טכני	7
אין סיור קבלנים	אבקש לברר מתי הסיור אמור להתקיים?	כללי	8

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 ☎ משרד 09-9528611-4 ✉ מייל talmor@pei.co.il 🌐 www.pei.co.il



2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.
3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,



ערן רייניש

מחלקת רכש והתקשרויות

