

27 אוקטובר, 2025

סימוכין: 331240

לכבוד

משתתפי מכרז PD25001335

שלום רב,

הנדון: מכרז מס' PD25001335 – רכישת משאבת תרכיז למסוף אשקלון (להלן "המכרז")

1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלה שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מס' סידורי	הסעיף במכרז	פירוט השאלה / בקשה	מענה עורך המכרז
1		Positive displacement pump 200 GPM היצרן מבקש פרטים נוספים: Viscosity of the liquid: cSt	מים עם AFFF 3%.
2		Use of the pump	משאבת קצף
3		Suction height	לא רלוונטי, לחץ עבודה 15 בר.
4		Liquid temperature	טמפי הסביבה
5		Operating hours per day	לפי צורך.
6		Experiences on the pump used previously	לא רלוונטי.
7		Pump materials: cast iron or stainless-steel CF-8M/AISI316	לשיקול הספק. עדיף ברונזה או נירוסטה.
8		היצרן יוכל להציע משאבה ללא התקנים המצוינים בסעיף 2.1. האם רלוונטי/ יאושר על ידכם?	שלילי.
9		מהם התקנים לפיהם המערכת מתוכננת – ת"י 1929 (בדיקת תכנון והתקנה של מערכות קצף על פי על פי דרישות NFPA 11,16,30) או אחר ?	NFPA לפי דרישות
10		באם הלוח מתוכנן להפעלה אוטומטית מהם ה- INPUT שמקבל הלוח – רגש לחץ ?	חיובי.
11		מהם ה- OUTPUT – נוריות חיווי ?, בקרת מבנה ? צופר ?	נוריות חיווי.

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,

ערן רייניש

מחלקת רכש והתקשרויות

תשתיות אנרגיה בע"מ

www.pei.co.il

מייל rainish@pei.co.il

משרד 09-9528612

4612002, 2121 הרצליה פיתוח ת.ד.

