

צבעי מהדקים:

מהדקי כח-אפור
מהדקי "0"-כחול
מהדקי 24VDC-אדום ושחור
מהדקי כרטיסי בקר-בהתאם לצבעי חוטים
IS-כחול
הארקה-ירוק/צהוב


גידים:

הזנת מתח 230VAC
חום פאזה
אפס כחול בהיר
הארקה צהוב/ירוק

הזנת מתח 24VDC
אדום "+"
שחור "-"

0/ ס אנלוגי (כבל זוג מסוכך):
"0" לבן
"0" שחור

0/ דיסקרטיים:
כניסות כתום
יציאות אפור



שילוט וסימון:

רקע לבן וכיתוב שחור לאביזרים 230VAC

רקע כחול וכיתוב לבן לאביזרים 24VDC


נתוני הכוח	
סוג הכוח	FORM 1
דכחות	אטומות
פנלים	כלא
דרגות הגנה	IP65
גודל הצבע	-
תנאי שימוש	בחוץ תליה
זרם קצר	10kA
מקדם העמסה	-
מתח	230VAC+24VDC
משקל (ק"ג)	
צבע שלטים	
בכלתי חיוני	
חיוני	
UPS	
מ"ד ראשיים	

IS	IS	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
אישור	תכנון	תאור	תאריך	מס' יצוא
CKD	DES.	DESCRIPTION	DATE	ISSUE

TEL : 04-8201494/5 FAX : 04-8201496 E MAIL : office@shtadlan.com	מחזורי אור לייזר	SCALE : 1:1	תאריך 01.01.25	חתימה I.S.	שם I.S.	תאריך 01.01.25	חתימה E.S.	שם E.S.	תאריך 01.01.25	חתימה I.S.	שם I.S.
FOR CONSTRUCTION	0	גליון : 1	01.01.25	01.01.25	01.01.25	01.01.25	01.01.25	01.01.25	01.01.25	01.01.25	01.01.25
FILE NO. : 06-FTF-PLC-2-5-L2											

JOB NO. : 2123	מס' פרויקט : 2123
DWG. NO. : 06-FTF-PLC-2-5-L2	מס' תכנית : 06-FTF-PLC-2-5-L2
FILE CONT. : 06-FTF-PLC-2-5-L2	קובץ קונטנר : 06-FTF-PLC-2-5-L2

PROJECT NAME : תשתיות אנרגיה בע"מ	שם הפרויקט : תשתיות אנרגיה בע"מ
DRAWING NAME : מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה	שם התכנית : מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה
כיוון אש	פנל פיקוד 2 מגופי כיבוי אש
מראה לוח עם וללא דלתות	מראה לוח עם וללא דלתות
06-FTF-PLC-2-5-L2	06-FTF-PLC-2-5-L2




I.S.	I.S.	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
אישר CKD	תכנן DES.	תאור DESCRIPTION	תאריך DATE	מס' ISSUE

TEL : 04-8201494/5 : מל' FAX : 04-8201496 : פקס E MAIL : office@shtadlan.com		מחזורית את ליבוי	
LAST REV. :	מחזורית :	SCALE :	קנים :
 FOR CONSTRUCTION	תאריך DATE	שם NAME	תחתי SIGN.
	01.01.25	I.S.	
	01.01.25	E.S.	תכנון/DES.
	01.01.25	I.S.	שרטוט/DRW.
	01.01.25	I.S.	בדק/CHK.
FILE NO. : 06-FTF-PLC-2-5-L1		שם קובץ :	

JOB NO. : מס' פרוייקט : 2123
DWG. NO. : מס' תכנית : 06-FTF-PLC-2-5-L1
FILE CONT. : קובץ קומסור :

PROJECT NAME : שם הפרוייקט : תשתיות אנרגיה בע"מ מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה
DRAWING NAME : שם התכנית : כיבוי אגם פנל פיקוד 2 מגופי כיבוי אגם מראה לוח עם וללא דלתות 06-FTF-PLC-2-5-L1




I.S.	I.S.	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
אישור CKD	תכנון DES.	תאור DESCRIPTION	תאריך DATE	מס' מציג ISSUE

טל : 04-8201494/5 פקס : 04-8201496 E MAIL : office@shtadlan.com		 שטדלן אה ליבני	
LAST REV. :  FOR CONSTRUCTION		SCALE : גליון :	
תאריך DATE 01.01.25 01.01.25 01.01.25 01.01.25		חתימה SIGN. I.S. E.S. I.S. I.S.	
שם NAME תכנון / DES. שרטוט / DRW. בדק / CHK. אישור / APR.		FILE NO. : 06-FTF-PLC-5-P1	

JOB NO. :	מס' פרוייקט : 2123
DWG. NO. :	מס' תכנית : 06-FTF-PLC-5-P1
FILE CONT. :	קובץ קומסור :

PROJECT NAME :	שם הפרוייקט : תשתיות אנרגיה בע"מ מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה
DRAWING NAME :	שם התכנית : כיבוי אגן פנל פיקוד 2 מגופי כיבוי אגן תכנית חד קווית חלוקת מתח 230VAC 06-FTF-PLC-5-P1



<i>BLK</i> - BLACK	
<i>WHT</i> - WHITE	
<i>RED</i> - RED	
	- מוהדק זרם
	- FUSED TERM. 0.1 A WITH LED
	- JUMPER WIRE

CARD MODEL: BMXAMI0410H
(4 ISOLATED ANALOG INPUTS)

I.S.	I.S.	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
א״ש CKD	תכנן DES.	תאור DESCRIPTION	תאריך DATE	מס' ISSUE

LAST REV. : : מזהורה

0


FOR
CONSTRUCTION

 שות'לן את לייבו Partnership between			
ז'ת'ת'ן SIGN.	ת'א'ר'ך DATE	ש'ם NAME	
	01.01.25	I.S.	ת'כ'נ'ן / DES.
	01.01.25	E.S.	ש'ר'ט'ט' / DRV.
	01.01.25	I.S.	ב'ז'ק' / CHCK
	01.01.25	I.S.	א'י'ש'ר / APR.

FILE NO. : 06-FTF-PLC-AI-0-0-3

JOB NO. :	מס' פרויקט :
2123	
DWG. NO. :	מס' תכנית :
06-FTF-PLC-AI-0-0-3	
FILE CONT :	קובץ קונסטר :

שם הפרויקט:	PROJECT NAME :	תוכנית אנרגיה בע"מ
שם החברה:	DRAWING NAME :	מתקן אשל - חוות כמלים חדשה
שם המכונה:		פנל פיקוד 5 מגווי כיבוי אש
שם המכונה:		חכנית חיוום כרמים
שם המכונה:		AI-0-0-3
שם המכונה:		BUS-0 DROP-0 RACK-0
שם המכונה:		08-FTF-PLC-AI-0-0-3



LEGEND

BLK - BLACK
ORG - ORANGE

 - FUSED TERM. 0.5 A
WITH LED

CARD MODEL: BMXDDI1602H
(16PTS, 24VDC)

I.S.	I.S.	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
קיצור CKD	תוכן DES.	תאור DESCRIPTION	תאריך DATE	מס' ISSUE

TEL : 04-8201494/5 : '20
FAX : 04-8201496 : 079
E MAIL: office@shtadlan.com

LAST REV. : : מזהורה

0


FOR
CONSTRUCTION

תאריך DATE	שם NAME	חתימה SIGN.
01.01.25	I.S.	ד"ר חנן / DES.
01.01.25	E.S.	ד"ר שמש / DES
01.01.25	I.S.	ד"ר דביר / CHW
01.01.25	I.S.	ד"ר אפר / APR.

מס' פרויקט : : NO. JOB
2123

DWG. NO. : : מס' תכנית :
06-FTF-PLC-DI-0-0-4

PROJECT NAME :	שם הפרויקט :
תשתיות אנרגיה בע"מ מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה	
DRAWING NAME :	שם התוכנית :
כ"בי אש פנל פיקוד 5 מגופי כיבוי אש תכנית חיווט כרטיס DI-0-0-4 BUS-0 DROP-0 RACK-0 SLOT-4 06-FTF-PLC-DI-0-0-4	




BLK - BLACK
ORG - ORANGE

 - FUSED TERM. 0.5 A
WITH LED

I.S.	I.S.	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
קידום CKD	תוכן DES.	תאור DESCRIPTION	תאריך DATE	סדר ISSUE

TEL : 04-8201494/5 : 70		 שטדלן הנדסה ותכנון				
FAX : 04-8201496 : 079						
E MAIL: office@shtadlan.com						
LAST REV. : מודורה : קרנץ		SCALE : קרנץ	חתימה SIGN.	תאריך DATE	שם NAME	
 FOR CONSTRUCTION		גבול :		01.01.25	I.S.	תוכן / DES.
				01.01.25	E.S.	שרטוט / DRW.
				01.01.25	I.S.	בדיקת / CHECK.
				01.01.25	I.S.	שרטוט / APR.
FILE NO. : 06-FTF-PLC-DI-0-0-5		שם קובץ :				

JOB NO. : מס' פרוייקט : 2123	PROJECT NAME : שם הפרוייקט : השתתפות אגודת בנים מתן אשל - חוות מיכלים חדשה
DWG. NO. : מס' תכנית : 06-FTF-PLC-DI-0-0-5	DRAWING NAME : כיבוי אש שם התכנית : פנל פיקוד 5 מגורי כיבוי אש תכנית חיווט כרטיס 06-FTF-PLC-DI-0-0-5 BUS-0 DROP-0 RACK-0 SLOT-5 06-FTF-PLC-DI-0-0-5
FILE CONT: קובץ קומנדור	




BLK - BLACK
ORG - ORANGE

 - FUSED TERM. 0.5 A WITH LED

I.S.	I.S.	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
ציינער CKD	תוכנן DES.	תארוך DESCRIPTION	תאריך DATE	מס' ISSUE

TEL : 04-8201494/5 : 70 FAX : 04-8201496 : 89 E MAIL : office@shtadlan.com		 שטדלן את ליבן	
LAST REV. : 	SCALE : גרם :	תאריך DATE	שם NAME
FOR CONSTRUCTION	גרם : גרם :	01.01.25	תכנון / DES.
		01.01.25	ע.ס. / DRV.
		01.01.25	בדיק. / CHCK.
		01.01.25	אישור / APR.
FILE NO. :		06-FTF-PLC-DI-0-0-6	

JOB NO. : מס' פרוייקט : 2123	PROJECT NAME : שם הפרוייקט : השתתות אנרגיה בעים מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה
DWG. NO. : מס' תכנית : 06-FTF-PLC-DI-0-0-6	DRAWING NAME : כיבוי אגם : שם התכנית : פנל פיקוד 5 מגופי כיבוי אגם תכנית חיוום כרפיס 06-0-0-DI BUS-0 DROP-0 RACK-0 SLOT-6 06-FTF-PLC-DI-0-0-6
FILE CONT: קובץ קומנדור :	



LEGEND

BLK - BLACK
ORG - ORANGE

 - FUSED TERM. 0.5 A
WITH LED

CARD MODEL: BMXDDI1602H
(16PTS, 24VDC)

I.S.	I.S.	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
קיצור CKD	תוכן DES.	תאור DESCRIPTION	תאריך DATE	מס' ISSUE

TEL : 04-8201494/5 : '20
FAX : 04-8201496 : 079
E MAIL: office@shtadlan.com



LAST REV. : : תיקון
0
FOR
CONSTRUCTION

2014/94/5 : '70		 שטתלן אתר לייבון שטתלן אתר לייבון			
2014/96 : שפג					
ice@shtetlan.com					
SCALE :	קרייט	תאריך SIGN.	תאריך DATE	שם NAME	דבר / DES.
: []			01.01.25	I.S.	תחן /
			01.01.25	E.S.	שטתלן / DRV
			01.01.25	I.S.	בן / CHCK
			01.01.25	I.S.	שטתלן / APR
FILE NO. :		06-FTF-PLC-DI-0-0-7			


JOB NO. : : מ"ס' פרוייקט
2123

DWG. NO. : : מס' תכנית :
06-FTF-PLC-DI-0-0-7

קובץ קונסור : FILE CONT

2		
3		
4		

PROJECT NAME :	שם הפרויקט :
תשתיות אנרגיה בע"מ מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה	
DRAWING NAME :	שם התוכנית :
פנל פיקוד 5 מגופי כיבוי אש חכנית חיווט כרטיס DI-0-0-7 BUS-0 DROP-0 RACK-0 SLOT-7 06-FTF-PLC-DI-0-0-7	



LEGEND


BLK - BLACK
ORG - ORANGE

 - FUSED TERM. 0,5 A
WITH LED

CARD MODEL: BMXDDI1602H
(16PTS, 24VDC)

						TEL : 04-8201494/5 : 70 FAX : 04-8201496 : 079 E MAIL: office@shtadlan.com		 שטדלן חת לייבני Shtadlan		
						LAST REV. : מנהל/ת : קנים		SCALE : קנים	סמ NAME	
						 FOR CONSTRUCTION	: גליון	חתימה SIGN.	תאריך DATE	תוכן / DES.
								01.01.25	I.S.	שרטוט / DRW.
								01.01.25	E.S.	בדק / CHECK.
								01.01.25	I.S.	אישור / APR.
I.S.	I.S.	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0		FILE NO. :		06-FTF-PLC-DI-0-0-8		
אישור CKD	תוכן DES.	תאור DESCRIPTION	תאריך DATE	מס' ISSUE		סמ קובץ :				

ת	PROJECT NAME :	שם הפרויקט :
ת	תשתיות אנרגיה בע"מ מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה	
9	DRAWING NAME :	שם התכנית :
ת	כיבוי אש פנל פיקוד 5 מגופי כיבוי אש כחנית חיווט כרטיס DI-0-0-9 BUS-0 DROP-0 RACK-0 SLOT-9 06-FTF-PLC-DI-0-0-9	



LEGEND

-  GR - GREEN LAMP
 YE - YELLOW LAMP
 RD - RED LAMP

GRY-GRAY

 - FUSED TERM. 3A
WITH LED

CARD MODEL: BMXDRA0805H
(8 RELAY OUT)

I.S.	I.S.	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
אישור CKD	תוכן DES.	תואר DESCRIPTION	תאריך DATE	מס' ISSUE

TEL : 04-8201494/5 : '70
FAX : 04-8201496 : 079
E MAIL: office@shtadlan.com



LAST REV. : : הודרה

0

FOR
CONSTRUCTION


8201494/5 : 70		 משרד הבריאות מדינת ישראל			
8201496 : 079					
Fice@shatdan.com					
מ"מ SCALE :	מ"מ	תאריך SIGN.	שם NAME	מדינה/מס. BES.	
	מ"מ :		01.01.25	I.S.	מדינת ישראל
			01.01.25	E.S.	מדינת ישראל
			01.01.25	I.S.	מדינת ישראל
			01.01.25	I.S.	מדינת ישראל
FILE NO. :		06-FTF-PLC5-D0-0.0.10			

JOB NO. :	מס' פרויקט :
2123	
DWG. NO. :	מס' תכנית :
06-FTF-PLC5-DO-0.0.1	
FILE CONT :	קובץ תוכנית :

שם הפרויקט:	PROJECT NAME :
תאריך:	DATE :
מחבר:	DRAWING NAME :

תשתיות אנרגיה בע"מ
מתגן אשל - חוות מיכלים חדשה

ליוח בקר מיכל 551
 תכנית חיזום כרימס
 BUS-0 DROP-0 RACK-0 SLOT-10
 06-FTF-PLC5-D0-0.0.10



LEGEND

-  GR - GREEN LAMP
 YE - YELLOW LAMP
 RD - RED LAMP


GRY-GRAY

 - FUSED TERM. 3A
WITH LED

CARD MODEL: BMXDRA0805H
(8 RELAY OUT)

[illegible]

JOB NO. :	מס' פרוייקט :	PROJECT NAME :	שם הפרוייקט :
2123		תשתיות אנרגיה בע"מ מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה	
DWG. NO. :	מס' תכנית :	DRAWING NAME :	שם התכנית :
06-FTF-PLC5-DO-0.0.11		כיבוי אגם לוח בקר מיכלים 551 552 תכנית חיווט כרפיס BUS-0 DROP-0 RACK-0 SLOT-11 06-FTF-PLC5-DO-0.0.11	
FILE CONT.:	קובץ קונסור :		



LEGEND

-  GR - GREEN LAMP
 YE - YELLOW LAMP
 RD - RED LAMP

GRY-GRAY

 - FUSED TERM. 3A
WITH LED

CARD MODEL: BMXDRA0805H
(8 RELAY OUT)

I.S.	I.S.	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
מס' קד CKD	תוכן DES.	תאור DESCRIPTION	תאריך DATE	מס' ISSUE

TEL : 04-8201494/5 : '20
FAX : 04-8201496 : 079
E MAIL: office@shtadlan.com



LAST REV. : : הדורה

0


FOR
CONSTRUCTION

SCALE : קרייט	זייגן SIGN.	דאטע DATE	נאמען NAME	
		01.01.25	I.S.	דאנן / DES.
		01.01.25	E.S.	דראקס / DRW.
		01.01.25	I.S.	צאכקא / CHKCK
		01.01.25	I.S.	אפר / APR.

FILE NO. : 06-ETP-PLC5-DO-0.1.0

JOB NO. :	מס' פרויקט :
2123	
DWG. NO. :	מס' תכנית :
06-FTF-PLC5-DO-0.1.0	
FILE CONT :	קובץ קומנד :

PROJECT NAME :	שם הפרויקט:
תשתיות אנרגיה בע"מ מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה	
DRAWING NAME :	שם התכנית:
כיבוי אגן לוח בקר מיכל 552 חכנית חיווט כרפ"ט BUS-0 DROP-0 RACK-1 SLOT-0 06-PTF-PLC5-DO-0.1.0	



LEGEND

-  GR - GREEN LAMP
 YE - YELLOW LAMP
 RD - RED LAMP

GRY-GRAY

 - FUSED TERM. 3A
WITH LED

CARD MODEL: BMXDRA0805H
(8 RELAY OUT)

I.S.	I.S.	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
א"ר CKD	תכנן DES.	תאר DESCRIPTION	תאריך DATE	מס' ISSUE

TEL : 04-8201494/5 : 70
FAX : 04-8201496 : 079
E MAIL: office@shtadlan.com



LAST REV. : : תוויה


0

FOR
CONSTRUCTION

8201494/5 : 70		 משרד הבריאות מדינת ישראל					
8201496 : 079							
Fice@stadian.com							
מ	SCALE :	קרינה	תאריך SIGN.	תאריך DATE	שם NAME		
				01.01.25	I.S.	מזן /BES.	
			: 1721		01.01.25	E.S.	מזן /DRW.
					01.01.25	I.S.	מזן /CHC.
					01.01.25	I.S.	מזן /APR.
FILE NO. :		06-FTF-PLC5-D0-0.1.1					

JOB NO. :	מס' פרוייקט :
2123	
DWG. NO. :	מס' תכנית :
06-FTF-PLC5-DO-0.1.1	
FILE CONT :	קובץ קונסטר :

שם הפרויקט:	PROJECT NAME :
תשובות אנרגיה בע"מ	תשובות אנרגיה בע"מ
מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה	מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה
שם התכנית:	DRAWING NAME :
יבוי אגם	יבוי אגם
לוח בקר מיכל 553	לוח בקר מיכל 553
תכנית חיווט כרטיס	תכנית חיווט כרטיס
BUS-0 DROP-0 RACK-1 SLOT-1	BUS-0 DROP-0 RACK-1 SLOT-1
06-FTP-PLC5-DO-0.1.1	06-FTP-PLC5-DO-0.1.1



קורור דופן 2 מופסק	קורור דופן 2 מופעל	קורור דופן 1 מופסק	קורור דופן 1 מופעל
כיבוי מחצית 2 מעצרה מיכל מופסק	כיבוי מחצית 2 מעצרה מיכל מופעל	כיבוי מחצית 1 מעצרה מיכל מופסק	כיבוי מחצית 1 מעצרה מיכל מופעל

LEGEND


-  GR - GREEN LAMP
 YE - YELLOW LAMP
 RD - RED LAMP

GRY-GRAY

 - FUSED TERM. 3A
WITH LED


CARD MODEL: BMXDRA0805H
(8 RELAY OUT)

						JOB NO. : מס' פרוייקט : 2123		PROJECT NAME : תשתיות אנרגיה בע"מ מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה	
				TEL : 04-8201494/5 : מ'ן FAX : 04-8201496 : דפד E MAIL : office@shtadlan.com				DRAWING NAME : כיבוי אגם לוח בקר מיכלים 553 554 תכנית חיווים כרטיס BUS-0 DROP-0 RACK-1 SLOT-2 06-FTF-PLC5-DO-0.1.2	
				LAST REV. : מודעה : 		SCALE : קצים : תאריך SIGN.		DWG. NO. : מס' תכנית : 06-FTF-PLC5-DO-0.1.2	
				0		תאריך DATE		FILE CONT : קובץ קומטור :	
				FOR CONSTRUCTION		I.S. : תוכן / DES. E.S. : מודעה / DRW. I.S. : בדיק / CHECK. I.S. : אישור / APR.		554	
				FOR CONSTRUCTION		FILE NO. : מס' קובץ : 06-FTF-PLC5-DO-0.1.2		BUS-0 DROP-0 RACK-1 SLOT-2 06-FTF-PLC5-DO-0.1.2	
I.S.	I.S.	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0					
אישור CKD	תוכן DES.	תאריך DESCRIPTION	תאריך DATE	מס' אישור ISSUE					



פנל פיקוד 2
הפעלת מערכות כיבוי
מיכלים 556 555

BUS-0 DROP-0 RACK-1 SLOT-5



כיבוי מחצית 1 מעצרה מיכל מופעל
כיבוי מחצית 1 מעצרה מיכל מופסק
כיבוי מחצית 2 מעצרה מיכל מופעל
כיבוי מחצית 2 מעצרה מיכל מופסק
קורר דופן 1 מופעל
קורר דופן 1 מופסק
קורר דופן 2 מופעל
קורר דופן 2 מופסק

LEGEND

- GR - GREEN LAMP
- YE - YELLOW LAMP
- RD - RED LAMP

GRY-GRAY

- FUSED TERM. 3A
WITH LED

CARD MODEL: BMXDRA0805H
(8 RELAY OUT)

ISS	ISS	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
אישור	תכנון	תאור	תאריך	מס' יציאה
CKD	DES.	DESCRIPTION	DATE	ISSUE

TEL : 04-8201494/5	פנל
FAX : 04-8201496	פנל
E MAIL : office@shtadlan.com	
LAST REV. :	0
FOR CONSTRUCTION	


תאריך	שם	תאריך	שם
DATE	NAME	DATE	NAME
01.01.25	I.S.	01.01.25	E.S.
01.01.25	E.S.	01.01.25	I.S.
01.01.25	I.S.	01.01.25	I.S.

JOB NO. :	2123
DWG. NO. :	06-FTF-PLC5-DO-0.1.5
FILE CONT. :	


PROJECT NAME :	תשתיות אנרגיה בע"מ
DRAWING NAME :	כיבוי אש
556 555	
תכנית חיוום כרטיס	
BUS-0 DROP-0 RACK-1 SLOT-5	
06-FTF-PLC5-DO-0.1.5	

פנל פיקוד 2
הפעלת מערכות כיבוי
מיכל 556

BUS-0 DROP-0 RACK-1 SLOT-6



LEGEND




CARD MODEL: BMXDRA0805H
(8 RELAY OUT)

ISS	DES.	DESCRIPTION	DATE	ISSUE
01.01.25	0	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
01.01.25	0	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
01.01.25	0	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
01.01.25	0	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
01.01.25	0	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
01.01.25	0	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
01.01.25	0	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
01.01.25	0	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
01.01.25	0	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0
01.01.25	0	FOR CONSTRUCTION	01.01.25	0

TEL : 04-8201494/5 FAX : 04-8201496 E MAIL : office@shtadlan.com	SCALE : 1:1 DATE : 01.01.25 SIGN : 01.01.25 NAME : 01.01.25 DES. : 01.01.25 CHK. : 01.01.25 APR. : 01.01.25	FILE NO. : 06-FTF-PLC5-DO-0.1.6
FOR CONSTRUCTION		

JOB NO. : 2123 DWG. NO. : 06-FTF-PLC5-DO-0.1.6 FILE CONT. : 06-FTF-PLC5-DO-0.1.6	PROJECT NAME : תשתיות אנרגיה בע"מ DRAWING NAME : כיבוי אש 556 תכנית חיוום כרמיס BUS-0 DROP-0 RACK-1 SLOT-6 06-FTF-PLC5-DO-0.1.6
--	--



LEGEND


-  GR - GREEN LAMP
 YE - YELLOW LAMP
 RD - RED LAMP

GRY-GRAY

 - FUSED TERM. 3A
WITH LED

CARD MODEL: BMXDRA0805H
(8 RELAY OUT)

[illegible]



LEGEND

-  GR - GREEN LAMP
 YE - YELLOW LAMP
 RD - RED LAMP

GRY-GRAY

 - FUSED TERM. 3A
WITH LED

CARD MODEL: BMXDRA0805H
(8 RELAY OUT)

[illegible]

JOB NO. : מס' פרוייקט : 2123	PROJECT NAME : שם הפרוייקט : תשתיות אנרגיה בע"מ מתקן אשל - חוות מיכלים חדשה
DWG. NO. : מס' תכנית : 06-FTF-PLC5-D0-0.1.8	DRAWING NAME : כיבוי אגן : לוח בקר מיכלים 551-556 תכנית חיווט כרפיס BUS-0 DROP-0 RACK-1 SLOT-8 06-FTF-PLC5-D0-0.1.8
FILE CONT. : קובץ קונסור :	