

PEI0-5-1377

תקציר נהלי בטיחות

מיועד לקבלנים ולספקי שירותים

1. תקציר זה של נהלי הבטיחות של חברת תשתיות אנרגיה בע"מ – חברת קו מוצרי דלק בע"מ (כל אחת מהן תיקרא להלן: " החברה ") מהווה חלק בלתי נפרד מההתקשרות החוזית בין החברה לבין הקבלן או ספק השירותים (להלן בצורה כוללת: "הקבלן").
2. התקציר נועד למטרות הבאות :
 - ליידיע את הקבלן בדבר עצם קיומם של נהלי בטיחות של החברה.
 - למנות את הסיכונים העיקריים להם עלולים להיחשף הקבלן ועובדיו, במהלך עבודתם או הימצאותם במתקני החברה.
 - להפנות את הקבלן לנהלים ייחודיים של החברה, בהם נידונים בהרחבה הסיכונים למיניהם ואמצעי הזהירות והבטיחות המתחייבים.
 - למסור לקבלן מידע בדבר שיטת הרשאה לביצוע העבודה הטומנת בה סיכון, שיטה שנועדה למנוע פגיעה באדם או נזק לרכוש.
3. נהלי הבטיחות של החברה אינם באים במקום התחיקה בתחום הבטיחות בעבודה והגהות התעסוקתית (חוקים, פקודות, תקנות, צווים), אלא באים להוסיף עליה. אם נתגלתה סתירה או אי התאמה בין נהל של החברה לבין סעיף בחיקוק, יש לפעול לפי ההוראות המחמירות ביותר. לא תהיה לקבלן עילה לנהוג על פי ההוראות הפחות מחמירות, אפילו אם הן מעוגנות בחיקוק.
4. לקראת התחלת העבודה במתקני החברה, הקבלן ועובדיו חייבים לעבור הדרכה על ידי גורם מוסמך מטעם החברה (ראה נהל [PEI0-5-536](#) : מסירת מידע והדרכת עובדים). לעובד שאינו שולט די הצורך בשפה העברית יינתן הסבר בשפה המובנת לו.
5. הסיכונים העיקריים הקיימים במתקני החברה השונים דרך קבע או נוצרים מדי פעם, בנסיבות מסוימות, הם כדלהלן:

הסיכון	נדון בנהלים
כללי	מסירת מידע והדרכת עובדים PEI0-5-536
כללי	שיטת הרשאה לביצוע עבודה PEI0-5-558
כללי	הגנה על בריאות העובד PEI0-5-526
קרינה	ביצוע צילומים רדיוגרפיה לצורך בדיקות אל הרס במתקני החברה PEI0-5-533
אווירה מסוכנת	בדיקת האווירה במקומות העבודה PEI0-5-525

הסיכון	נדון בנהלים
דליקה, התפוצצות	סיכוני אש PEI0-5-528
חשמל סטטי	סיכוני חשמל סטטי PEI0-5-549
זרם חשמל	סיכוני זרם חשמל PEI0-5-548
מקום מוקף	כניסה לתוך מקום מוקף ו/או מיכלי אחסון PEI0-5-544
מקום מוקף	סיכוני חוסר חמצן PEI0-5-529
מקום מוקף	סיכוני מימן גופרי PEI0-5-550
נפילה	עבודות בגובה PEI0-5-554
עבודה על פני הגג	עבודה על גג שביר, תלול או חלקלק PEI0-5-553
חפירות	עבודה בעומק PEI0-5-551
כללי	חסימה של קווי צנרת PEI0-5-541
חפירות	בטיחות בעבודות חפירה PEI0-5-532
אבק מזיק	בטיחות בהתזת חומר ממרט וצבע PEI0-5-531
כללי	דיווח תאונות עבודה וכמעט תאונה במסופים PEI0-5-542
כללי	תכנון זיהוי סכנות, הערכת סיכונים ובקרת סיכונים זה"ב PEI0-5-560
מקום מוקף	כניסה למקום מוקף PEI0-5-544
חירום	כללי התנהגות במקרה של אירוע חירום במתקן PEI0-5-543

6. לשם ביצוע עבודה הכרוכה בסיכון בטיחותי או גהותי, הקבלן או נציגו (מנהל עבודה, ראש קבוצה, עובד עצמאי) חייב להצטייד מראש במסמך הרשאה (היתר עבודה, היתר ביצוע) (ראה נהל PEI0-5-558: שיטת ההרשאה לביצוע העבודה). אין כל תוקף לאישור בעל פה אם הוא לביצוע של עבודה המותנה בקבלת היתר כתוב. בכל מקרה של ספק, הקבלן חייב להימנע מלבצע עבודה על סמך אישור בעל פה ולדרוש היתר כתוב.
7. עובדי הקבלן יפעלו תחת פיקוחו של מפקח על הקבלנים. הוא יטפל בהיבטים המקצועיים והבטיחותיים של המשימה בכתב.
8. בעבודות בנייה או בנייה הנדסית, אם הקבלן הינו במעמד של " מבצע בנייה ", מחובתו למנות מנהל עבודה.
9. הקבלן חייב לספק לעובדיו ביגוד מגן וציוד מגן כמפורט בהיתר העבודה וכפי שנקבע בכל דין.
10. בעבודות שמבצעים חייבים להיות בעלי רישיון בתוקף, תעודת עיסוק וכד', כגון חשמלאי, מנופאי, עגרונאי, מלגזן, נהג, רתך, מפעיל מכונת צילום רדיוגרפי ועוד, מותר לקבלן להעסיק אך ורק בעלי רישיון עיסוק מתאים ובתוקף.

11. הקבלן אחראי לכך שכל הציוד והאבזרים שבשימוש, החייבים בדיקה על פי כל דין, יהיו בעלי רישיון הפעלה בתוקף. הכוונה לכלי רכב, מכונות הרמה, מיכלי לחץ, שרשרות, אביזרי הרמה, חבלים, אונקלים, מעליות וכד'.
12. הקבלן אחראי לכך שעובדיו החשופים לגורמים כימיים או פיסיקליים מזיקים (רעש, בנזין, עופרת, אבק מזיק וכד') יעברו בדיקה רפואית כנדרש בדין. חל איסור לחשוף עובד לגורם מזיק, אשר לא אושר לכך על ידי רופא מוסמך (ראה נוהל PEI0-5-526: הגנה על בריאות העובד).
13. התחברות למערכות השונות של המתקן (חשמל, מים, אוויר דחוס, ניקוז, כיבוי אש וכד') מותנית בקבלת אישור מטעם בעל תפקיד של החברה המוסמך לכך (מנהל המתקן או מנהל הפרויקט) תוך כדי ציון מדויק של נקודת ההתחברות.
14. לקבלן ולעובדיו אסור לבצע פעולות שלא אושרו בכתב ואשר עלולות להפעיל או לדומם ציוד או מערכת. פעולות כאלה הן פתיחה או סגירה של ברז או מגוף, התקנת חסם או הסרתו, ניתוק מערכת הארקה או גישור, פתיחה או סגירה של מתג, של לחיץ וכד'.
15. הקבלן ועובדיו רשאים לנוע אך ורק באזורי המתקן הקשורים לעבודתם. אסור להם להימצא במקומות אחרים, בייחוד כאלה בהם נשקפת סכנה, כגון מדרגות או גג של מיכל אחסון, גג שביר תלול או חלקלק, שולי חפירה, השטח מתחת למשא מורם, האתר בו מבצעים צילומים רדיוגרפים, או מתיזים חומר ממרט או צבע וכד'.
16. המצאות הקבלן ועובדיו באתר העבודה מחוץ לשעות הרגילות מותנית בקבלת אישור מראש מטעם מנהל המתקן וממונה על הבטיחות.
17. ציוד ממונע או נגרר של הקבלן ינוע בתחומי המתקן לאורך המסלולים המקובלים ובמהירות מרבית של 35 קמ"ש, או בהתאם למגבלות שיקבע היתר העבודה.
18. הממונה על הבטיחות וכל עובד טכני בכיר של החברה (כולל מפקח מטעמה) רשאי לדרוש הפסקה, אפילו מיידית, של עבודה כלשהי, כאשר לפי ראות עיניו קיימת סיבה לכך, כגון :
 - אופן הביצוע מסכן את שלומם או אף את חייהם של המבצעים ו/או של אנשים אחרים.
 - אופן הביצוע עלול להסב נזק למתקן או למערכת (צנרת, חשמל, ניקוז, אורור, הארקה וכד').
 - המבצעים אינם עומדים בתנאי היתר העבודה או היתר הביצוע.
 - העבודה אינה מבוצעת על פי התוכנית ההנדסית.
 - התרחש אירוע המחייב פינוי העובדים מהמקום, כגון דליקה, הצפה, התמוטטות קרקע, פליטה חריגה של קרינה מייננת.
19. לקט פעולות ומעשים האסורים במתקני החברה
 - שימוש בפלאפונים באזורים התפעולים.
 - עישון – פרט למקומות המיועדים לכך.

- טלטול של מטפה כיבוי או הפעלתו, ללא סיבה מוצדקת.
 - הסרת מכסה של מערכת הניקוז, ללא קבלת אישור מראש.
 - חסימה ללא אישור של קטע כביש.
 - חסימת הגישה לנקודות הפעלת מערכת כיבוי אש.
 - ריצה, מעשי קונדס, התקוטטות.
 - שימוש במשקאות חריפים ובסמים.
 - הכנסת כלי נשק מכל סוג, קר או חם.
20. אין בתקציר זה כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לעיין ולמלא את נהלי הבטיחות של החברה במלואם והקבלן מחויב לפעול כאמור. לא תישמע כל טענה מצד הקבלן כי לא ידע ו/או לא קיבל ו/או לא קרה ו/או לא הבין נוהל כלשהו או הוראה מהוראותיו. הקבלן לא יחל בעבודה לפני שדאג לקבל עותק מהנהלים המלאים ולאחר שלמד אותם והדריך כנדרש את עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסקו בביצוע העבודות.
- כל עובד שיועסק ע"י הקבלן בביצוע העבודות יקבל מהקבלן הדרכה מלאה לגבי נהלי הבטיחות לפני תחילת עבודתו והקבלן יקפיד, יודא ויהיה אחראי למילוי נהלי הבטיחות ע"י עובדיו או מי מטעמו, בכל מהלך ביצוע העבודות.
21. חובה לעיין בנהלי הבטיחות של החברה במלואן הנמצאים ברשת.
22. אגף הבטיחות אחראי לשמירה על חייהם ובריאותם של עובדי החברה עובדי הקבלן והמבקרים בחברה, לצורך ביצוע משימתו אימץ האגף מדיניות של "אפס סובלנות" להתנהגות מסכנת ומסתכנת בחברה.
23. במסגרת מדיניות "אפס סובלנות" פועל האגף בנחישות ובתקיפות בכל הקשור לעבירות בטיחות (ולו הקלות ביותר) ולחציית קווים אדומים הקשורים להתנהגות מסכנת ומסתכנת בעבודה לרבות בנקיטת צעדים משמעותיים והטלת עיצומים כספיים על עובדים וקבלנים.
24. מדיניות "אפס סובלנות" מטרתה העיקרית הינה להגן על חייהם ובריאותם של העובדים בחברה, עובד קבלן אשר ימצא כי פעל בניגוד לחוקים, לתקנות, להנחיות והוראות הבטיחות הקבלן המעסיק יזמן לברור וינקטו כנגדו אמצעים משמעותיים לרבות הטלת עיצום כספי והפסקת עבודה.
25. חיי כל העובדים ובריאותם חשובה לנו והיא קודמת לכל, הקפידו לעבוד בבטיחות בהתאם לנהלים ולהנחיות הבטיחות והימנעו מסיכונים מיותרים.

תצהיר הקבלן

הנני לאשר שקראתי את " תקציר נהלי הבטיחות ", תוכנו מובן לי ומקובל עליואני מודע למדיניות החברה בנושא "אפס סובלנות" להתנהגות מסכנת או מסתכנת. בשמי ובשם עובדי, אני מתחייב לנהוג על פי נהלי הבטיחות של החברה ולפי דרישות החוק, במהלך העבודה במתקני החברה

שם פרטי ומשפחה	מס' ת.ז.	חתימה	תאריך

טופס בקשה לקבלת "היתר עבודה" / לביצוע עבודה באש גלויה / לביצוע חפירה

תאריך: _____

מבקשים בזה רשות לבצע את העבודות המפורטות מטה:

1. סוג העבודות והסיבה לביצוען

לחץ כאן להזנת טקסט.

2. מקום

לחץ כאן להזנת טקסט.

3. סוג הציוד שישתמשו בו:

לחץ כאן להזנת טקסט.

4. שם האחראי לעבודה:

לחץ כאן להזנת טקסט.

5. התאריך שבו דרוש ההיתר:

לחץ כאן להזנת טקסט.

6. הערות:

לחץ כאן להזנת טקסט.

חתימה	מחלקה	תאריך

היתר ביצוע

היתר ביצוע מס'		תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ אגף בטיחות וכיבוי אש
חשוב! היתר זה הינו חד פעמי, ליום אחד בלבד. יום חדש - היתר חדש. היתר זה הופק ב: _____		
1. היתר ביצוע זה תקף בתאריך _____		
2. אתר/מסוף: _____ מקום העבודה: _____		
3. סוג הצידוד _____ כלים דיניים כלים חשמליים		
4. תאור העבודה _____		
5. עבודות צידוד וחשמל		
מסירה לתיקון	החשמל מנותק	שם החשמלאי
_____	_____	_____
מסירה לחתירה		

המסכני יחל בעבודתו רק לאחר שהחשמלאי ניתק את החשמל ואשר זאת על גבי היתר ביצוע זה. החשמלאי יחבר את החשמל לאחר קבלת אישור מהמסכני על גמר העבודה		
6. מסרתי את העבודה הנ"ל לביצוע לפי היתר עבודה מס' _____		
מסרתי את העבודה הנ"ל לביצוע בהתאם לנוהל השגרתי בהתאם לתנאי היתר העבודה ו/או לתנאי הבטיחות להלן:		
העבודה רק במקום שנקבע לכך ניקוז הקו וסגירת המגופים הקרובים ביותר כלי חבטה מנחשת בלבד העבודה בתאום עם חדר פיקוד העבודה בתאום עם מנהל המתקן לפחות שני עובדים במקום אין להשאיר קו פתוח ללא חסימה או השגחה הכנת חצי חבית לקליטת שאריות הנחל ושאובה עם צידוד המחובר להארקה עבודה עם כלים תקינים ושלמים ומתאימים לסוג העבודה כיבוי אש במקום 1 מטף 12 ק"ג אבקה בהשג יד כל העובדים עם נעלי בטיחות אנטי סטטיות כובע מגן וביגוד כותנה כלי הרמה ואביזרי הרמה עם אישור מבדוק מוסמך ובתוקף מפעיל כלי ההרמה לא יעזוב את תא ההפעלה ויהיה בקשר עין רצוף עם העובדים לא ימצא עובד מתחת לאזור ההרמה / הורדה אישור מנהל מתקן		
7. רשאים לעבוד עפ"י היתר זה אך ורק עובדים שקיבלו הדרכת בטיחות		
שם הקבלן המבצע: _____ עובדים נוספים: _____		
8. בדיקת גזים יומית		
תאריך	%	חתימה
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
9. נתקבל לביצוע ע"י האחראי לביצוע העבודה באתר		
אני החתום מטה מאשר קבלת תדריך והסבר לגבי אמצעי הבטיחות שיש לנקוט		
תאריך:	שם:	חתימה:
_____	_____	_____
10. ממונה על הבטיחות/ אחראי בטיחות/ מנהל מתקן/ מנהל משמרת		
תאריך:	שם:	חתימה:
_____	_____	_____
11. הערות נוספות להיתר זה:		
מקור		


היתר עבודה

	ליום היתר עבודה מס' _____ שימו לב! הנחיות שניתנות בעל-פה אינן קבילות	 המשרד להגנה אגף בטיחות וכיבוי אש																																
	מקור סוג העבודה: _____	שם קו: _____																																
1. תיאור עבודה: היתר שנת-הדברת עשבי בר היתר עבודה מיום _____ עד יום _____																																		
2. אתר עבודה 3. הציוד בו תתבצע העבודה																																		
4. תנאי היתר העבודה אישור מנהל המתקן החדרה תתבצע ע"י חברה בעלת היתר רעלים כל העובדים יקבלו הדרכת בטיחות מאחראי בטיחות במתקן רכב ההדברה יהיה עם מנוע דיזל וקולט גזים או טורבו יש להציג MSDS לחומרי ההדברה חובת הקבלן לידע את מנהל המתקן על הסכנות של החומרים בהם נעשה שימוש נעלי בטיחות, כובע מגן, ובגדי כותנה -חובה העבודה תתבצע באזור שהוגדר מראש אמצעי כיבוי מטף 6 ק"ג אבקה בהישג יד יש לדווח למנהל המשמרת לפני התחלת העבודה המדביר יציג תעודת הסמכה מתאימה המדביר יהיה מצויד עם כפפות למניעת מגע ישיר עם חומר ההדברה המדביר יהיה מצויד עם מסיכה חצי פנים להגנה על הנשימה. יש להדביק שלטי אזהרה בכל מקום שהונחו קוביות רעל																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">מחנדים חשמל</td> </tr> <tr> <td>שם: _____</td> </tr> <tr> <td>חתימה: _____</td> </tr> <tr> <td>תאריך: _____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">מנהל אחזקה</td> </tr> <tr> <td>החפירה אוהה מסכנת כבלים חת קרקעיים</td> </tr> <tr> <td>שם: _____</td> </tr> <tr> <td>חתימה: _____</td> </tr> <tr> <td>תאריך: _____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">חשמלאי מוסמך</td> </tr> <tr> <td>שם: _____</td> </tr> <tr> <td>חתימה: _____</td> </tr> <tr> <td>תאריך: _____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">מחלקת קמים</td> </tr> <tr> <td>שם: _____</td> </tr> <tr> <td>חתימה: _____</td> </tr> <tr> <td>תאריך: _____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">שם: _____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">חתימה: _____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">תאריך: _____</td> </tr> </table>	מחנדים חשמל	שם: _____	חתימה: _____	תאריך: _____	מנהל אחזקה	החפירה אוהה מסכנת כבלים חת קרקעיים	שם: _____	חתימה: _____	תאריך: _____	חשמלאי מוסמך	שם: _____	חתימה: _____	תאריך: _____	מחלקת קמים	שם: _____	חתימה: _____	תאריך: _____	שם: _____	חתימה: _____	תאריך: _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">אישורים</th> <th style="width: 33%;">ממונה בטיחות</th> <th style="width: 33%;">מנהל מתקן</th> </tr> <tr> <td> ביצוע עבודה שם: _____ חתימה: _____ </td> <td> שם: _____ חתימה: _____ </td> <td> שם: _____ חתימה: _____ </td> </tr> <tr> <td> הציוד מנותק/חסום כראוי שם: _____ חתימה: _____ </td> <td> שם: _____ חתימה: _____ </td> <td> שם: _____ חתימה: _____ </td> </tr> <tr> <td> הציוד/האתר נבדק ביום המוצג והוא חופשי מגזים שם: _____ חתימה: _____ </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		אישורים	ממונה בטיחות	מנהל מתקן	ביצוע עבודה שם: _____ חתימה: _____	שם: _____ חתימה: _____	שם: _____ חתימה: _____	הציוד מנותק/חסום כראוי שם: _____ חתימה: _____	שם: _____ חתימה: _____	שם: _____ חתימה: _____	הציוד/האתר נבדק ביום המוצג והוא חופשי מגזים שם: _____ חתימה: _____		
מחנדים חשמל																																		
שם: _____																																		
חתימה: _____																																		
תאריך: _____																																		
מנהל אחזקה																																		
החפירה אוהה מסכנת כבלים חת קרקעיים																																		
שם: _____																																		
חתימה: _____																																		
תאריך: _____																																		
חשמלאי מוסמך																																		
שם: _____																																		
חתימה: _____																																		
תאריך: _____																																		
מחלקת קמים																																		
שם: _____																																		
חתימה: _____																																		
תאריך: _____																																		
שם: _____																																		
חתימה: _____																																		
תאריך: _____																																		
אישורים	ממונה בטיחות	מנהל מתקן																																
ביצוע עבודה שם: _____ חתימה: _____	שם: _____ חתימה: _____	שם: _____ חתימה: _____																																
הציוד מנותק/חסום כראוי שם: _____ חתימה: _____	שם: _____ חתימה: _____	שם: _____ חתימה: _____																																
הציוד/האתר נבדק ביום המוצג והוא חופשי מגזים שם: _____ חתימה: _____																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">הארכות להיתר</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">מתאריך</th> <th style="width: 33%;">עד תאריך</th> <th style="width: 33%;">חתימה</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	הארכות להיתר			מתאריך	עד תאריך	חתימה				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> אחראי לביצוע העבודה שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____ </td> <td style="width: 33%;"> מפקח על העבודה שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____ </td> </tr> </table>		אחראי לביצוע העבודה שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____	מפקח על העבודה שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____																					
הארכות להיתר																																		
מתאריך	עד תאריך	חתימה																																
אחראי לביצוע העבודה שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____	מפקח על העבודה שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____																																	
חשדה: במקרה של עבודה המתבצעת ע"י קבלן, שם הקבלן: _____ טופס JSA: _____ לא נכח: היתר עבודה - 019-16																																		
חתימות אלקטרוניות																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">היתר עבודה - 019-16</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">חונן מס'</th> <th style="width: 25%;">שם החותם</th> <th style="width: 25%;">נושא נחתם</th> <th style="width: 25%;">תאריך חתימה</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			היתר עבודה - 019-16				חונן מס'	שם החותם	נושא נחתם	תאריך חתימה																								
היתר עבודה - 019-16																																		
חונן מס'	שם החותם	נושא נחתם	תאריך חתימה																															
היתר עבודה - 019-16																																		



אגף בטיחות וכיבוי אש

היתר עבודה לעבודות חשמל
טופס מתן רשות לביצוע עבודה במתקן / ציוד חשמל



היתר עבודה לעבודות חשמל מס'

עד תאריך

טופס מתן רשות לביצוע עבודה במתקן/ציוד חשמלי מתאריך

1. תאור המתקן/ציוד

מיקומו

פירוט העבודה ופירוט מדויק של הציוד החשמלי שינותק ומשמעויות תפעוליות של ניתוק זה:

2. להלן פעולות ההכנה ואמצעי הבטיחות שיש לנקוט לפני התחלת העבודה הנ"ל בהתאם לרשום לטבלה להלן

אישור מנהל המתקן:	שם מנהל המתקן:	חתימה:	תאריך:
-------------------	----------------	--------	--------

ניתוק החשמל באישור מנהל המתקן

ניתוק החשמל באחריות חשמלאי המתקן

מהנדס החשמל יודא ויאשר שאכן כל מקור מתח לציוד בו מתבצעת העבודה נותק

הצבת שלט חוזהרה "אין להפעיל - סכנת התחשמלות"

נעילת מתג החשמל

קיצור המעגל להארקה

ציוד מגן אישי למתח גבוה

העובדים קיבלו הדרכת בטיחות ממהנדס חשמל ואחראי בטיחות של המתקן

צוות של 2 עובדים לפחות, 1 מהם בעל רישיון למתח גבוה

3. לפני התחלת העבודה

א. נותן ההיתר (מהנדס חשמל)

שם פרטי _____ שם משפחה _____ מס' רישיון _____ חתימה _____ תאריך _____

ב. אחראי לביצוע העבודה - הפעולות בסעיף 2 בוצעו כנדרש (חשמלאי המתקן/מפקח)

שם פרטי _____ שם משפחה _____ מס' רישיון _____ חתימה _____ תאריך _____

ג. מבצע העבודה (קבלן/ר"צ קבלן)

שם פרטי _____ שם משפחה _____ מס' רישיון _____ חתימה _____ תאריך _____

4. בסיום העבודה

א. אחראי לביצוע העבודה (חשמלאי מתקן/מפקח)

אני מאשר שהעבודה בוצעה כנדרש והציוד הוחזר למצב התפעולי הרגיל כולל החזרת המתח לציוד

שם פרטי _____ שם משפחה _____ מס' רישיון _____ חתימה _____ תאריך _____

ב. נותן ההיתר (מהנדס חשמל)

אני מאשר החזרת המתח לציוד הנ"ל ולמערכת

שם פרטי _____ שם משפחה _____ מס' רישיון _____ חתימה _____ תאריך _____

5. לתשומת לב!

א. היתר זה הוא נספח להיתר עבודה טופס PEIO-5-506

ב. היתר זה יהיה חתום על ידי מהנדס חשמל/חשמלאי מוסמך לעבודות במתח נמוך עד 1000V

ג. במתח מעל 1000V, ההיתר יהיה חתום על ידי מהנדס חשמל בלבד

ד. אחרי חתימת האחראי לביצוע העבודה בסעיף 5 הנ"ל אסורה כל עבודה נוספת כמוזכר בסעיף 2 הנ"ל.

ה. החזרת המתח לציוד הנ"ל ללא חתימת מהנדס חשמל/חשמלאי מוסמך בסעיף 5 אסורה בהחלט.

ו. טופס זה ישאר בידי האחראי לביצוע העבודה עד גמר העבודה.

ז. יש לצרף לטופס זה רשימת עובדים המבצעים את העבודה עם מספרי רישיונות חשמלאים.

ח. הרשימה תאושר ע"י מהנדס חשמל/חשמלאי מוסמך.

מקור



היתר חשמל - 006-17