

י"ב שבט, תשפ"ה
10 פברואר, 2025
סימוכין: 322083

הנדון: מפרט טכני וכתב כמויות לביצוע חקירת הקרקע וגז קרקע בטרמינל קריית חיים

1. כללי/רקע:

חברת תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") מפעילה במרחב הצפון (מפרץ חיפה) חוות מכלים לאחסון ולהזרמת דלקים מסוגים שונים. חוות המכלים היא: טרמינל קריית חיים.

לאור מיקומה של חוות מכלים בטרמינל, באזור רגיש לזיהום מים מדלקים ובכפוף להיתר הרעלים, בתאריך 20/02/2024 נדרשנו ע"י המשרד להגנת הסביבה על ביצוע חקירת קרקע וגז קרקע במתקן טרמינל קריית חיים.

2. דרישות לביצוע:

סקר הקרקע יכלול 263 קידוחים לדיגום קרקע ו- 4 לדיגום גז קרקע בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

3. מצ"ב כתב כמויות לביצוע חקירת קרקע בטרמינל ק"ח:

רכיב	יחידה	כמות	מחיר יח'	סה"כ
קדיחה ודיגום	ימי עבודה	27		
בדיקות מעבדה:				
TPH	יחידה	615		
מתכות	יחידה	306		
PFAS	יחידה	54		
VOC	יחידה	150		
SVOC	יחידה	150		
גז קרקע	יחידה	4		
כתיבת דו"ח מסכם	יחידה	1		
סה"כ				

***** כלל הרכיבים : הקידוחים, אנליזות, כתיבת דוח מסכם וכלל פעולות חקירת הקרקע יתבצעו עפ"י הנחיות לחקירת קרקע ודיגום ערימות של המשרד להגנת הסביבה.**

